No. 14A04893

受付No.14000111

浄水 水質 試験検査結果書

受付年月日	平成26年10月1日		試料到着年月日	平成26年10月1日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	白谷簡易水道		水源種別	伏流水
採水地点名称	フラワーパーク　板取		採水地点住所	関市板取440-1
採水年月日(時)	平成26年10月1日　(9:29)		天候	前日　晴　　当日　晴
採水者氏名	長屋　元臣		採水者所属	板取事務所　産業建設係
現地検査	気温	20.0 ℃	pH値	ー
	水温	24.0 ℃	残留塩素	0.1 mg/L
	検査者氏名	長屋　元臣	検査者所属	板取事務所　産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.6 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	6.8	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成26年10月1日　～　平成26年10月8日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成26年10月1日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成26年10月8日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 14A04924

受付No.14000111

浄水 水質 試験検査結果書

受付年月日	平成26年10月1日		試料到着年月日	平成26年10月1日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	岩本簡易水道		水源種別	伏流水
採水地点名称	岩本消防詰所		採水地点住所	関市板取1689-1
採水年月日(時)	平成26年10月1日　（11:00）		天候	前日　晴　当日　晴
採水者氏名	長屋　元臣		採水者所属	板取事務所　産業建設係
現地検査	気温	22.0 ℃	pH値	ー
	水温	21.0 ℃	残留塩素	0.2 mg/L
	検査者氏名	長屋　元臣	検査者所属	板取事務所　産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	4.1 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.3	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成26年10月1日　～　平成26年10月8日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成26年10月1日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成26年10月8日

厚生労働大臣登録水質検査機関（第5号）
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 14A04949

受付No.14000111

浄水 水質 試験検査結果書

受付年月日	平成26年10月1日		試料到着年月日	平成26年10月1日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	南部地区簡易水道		水源種別	伏流水
採水地点名称	関市板取診療所		採水地点住所	関市板取6503
採水年月日(時)	平成26年10月1日　(10:18)		天候	前日　晴　　当日　晴
採水者氏名	長屋　元臣		採水者所属	板取事務所　産業建設係
現地検査	気温	22.0 ℃	pH値	ー
	水温	24.0 ℃	残留塩素	0.2 mg/L
	検査者氏名	長屋　元臣	検査者所属	板取事務所　産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	3.5 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	7.1	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成26年10月1日　～　平成26年10月8日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成26年10月1日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成26年10月8日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 14A04974

受付No.14000111

浄水 水質 試験検査結果書

受付年月日	平成26年10月6日		試料到着年月日	平成26年10月6日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	三友地区簡易水道		水源種別	表流水
採水地点名称	日置　眞佐男　宅		採水地点住所	関市板取3497
採水年月日(時)	平成26年10月6日　(9:37)		天候	前日　曇のち雨　当日　雨
採水者氏名	長屋　元臣		採水者所属	板取事務所　産業建設係
現地検査	気温	22.0 ℃	pH値	ー
	水温	19.0 ℃	残留塩素	0.3 mg/L
	検査者氏名	長屋　元臣	検査者所属	板取事務所　産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	3.9 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.2	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成26年10月6日　～　平成26年10月20日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成26年10月6日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成26年10月20日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 14A04999

受付No.14000111

浄水 水質 試験検査結果書

受付年月日	平成26年10月6日		試料到着年月日	平成26年10月6日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	中切地区簡易水道		水源種別	地下水
採水地点名称	関市板取学校給食センター		採水地点住所	関市板取2305
採水年月日(時)	平成26年10月6日　(8:40)		天候	前日　曇のち雨　当日　雨
採水者氏名	長屋　元臣		採水者所属	板取事務所　産業建設係
現地検査	気温	21.0 ℃	pH値	ー
	水温	18.0 ℃	残留塩素	0.2 mg/L
	検査者氏名	長屋　元臣	検査者所属	板取事務所　産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.0 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	6.7	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成26年10月6日　～　平成26年10月20日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成26年10月6日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成26年10月20日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 14A05024

受付No.14000111

浄水 水質 試験検査結果書

受付年月日	平成26年10月6日		試料到着年月日	平成26年10月6日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	飲料水供給施設		試験検査の目的	定期
水道の名称	二共地区飲料水供給施設		水源種別	伏流水
採水地点名称	長屋　直子宅前(二共)		採水地点住所	関市板取4852-1
採水年月日(時)	平成26年10月6日　(10:06)		天候	前日　曇のち雨　当日　雨
採水者氏名	長屋　元臣		採水者所属	板取事務所　産業建設係
現地検査	気温	22.0 ℃	pH値	ー
	水温	16.0 ℃	残留塩素	0.1 mg/L
	検査者氏名	長屋　元臣	検査者所属	板取事務所　産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.4 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.6	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成26年10月6日　～　平成26年10月20日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成26年10月6日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成26年10月20日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 14A05049

受付No.14000111

浄水 水質 試験検査結果書

受付年月日	平成26年10月1日		試料到着年月日	平成26年10月1日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	飲料水供給施設		試験検査の目的	定期
水道の名称	大知摩飲料水供給施設		水源種別	地下水
採水地点名称	大知摩ポンプ室		採水地点住所	関市板取大知摩地内
採水年月日(時)	平成26年10月1日　(8:56)		天候	前日　晴　当日　晴
採水者氏名	長屋　元臣		採水者所属	板取事務所　産業建設係
現地検査	気温	20.0 ℃	pH値	ー
	水温	17.0 ℃	残留塩素	0.3 mg/L
	検査者氏名	長屋　元臣	検査者所属	板取事務所　産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.3 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.0	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成26年10月1日　～　平成26年10月8日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成26年10月1日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成26年10月8日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229