No. 15A04987

受付No.15000110

# 浄水 水質 試験検査結果書

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 受付年月日 | 平成27年9月10日 | | 試料到着年月日 | 平成27年9月10日 |
| 依頼者氏名 | 関市長　尾関　健治 | | 依頼者住所 | 関市若草通3-1 |
| 水道の区分 | 簡易水道 | | 試験検査の目的 | 定期 |
| 水道の名称 | 中央簡易水道 | | 水源種別 | 地下水 |
| 採水地点名称 | 上之保小学校(宮脇) | | 採水地点住所 | 関市上之保1071 |
| 採水年月日(時) | 平成27年9月10日　( 9:45 ) | | 天候 | 前日　晴　　当日　晴 |
| 採水者氏名 | 森　太桂弘 | | 採水者所属 | 上之保事務所　産業建設係 |
| 現地検査 | 気温 | 22.0 ℃ | pH値 | ー |
| | 水温 | 18.0 ℃ | 残留塩素 | 0.3 mg/L |
| | 検査者氏名 | 森　太桂弘 | 検査者所属 | 上之保事務所　産業建設係 |

| 項目名 | 結果 | 基準値 | 項目名 | 結果 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 0 CFU/ml | 100 CFU/ml 以下 | | | |
| 大腸菌 | 陰性 | 検出されないこと | | | |
| 塩化物イオン | 1.8 mg/L | 200 mg/L 以下 | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/L 未満 | 3 mg/L 以下 | | | |
| pH値 | 6.9 | 5.8 ～ 8.6 | | | |
| 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 色度 | 0.5 度 未満 | 5 度 以下 | | | |
| 濁度 | 0.1 度 未満 | 2 度 以下 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 試験検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号による。 | | |
| 判定及び意見 | 上記検査結果については水質基準に 適合 であります。 | | |
| 試験検査期間 | 平成27年9月10日　～　平成27年9月18日 | 試験検査責任者 | 検査分析部長　中村　弘揮 |

平成27年9月10日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成27年9月18日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 15A05012

受付No.15000110

# 浄水 水質 試験検査結果書

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 受付年月日 | 平成27年9月10日 | | 試料到着年月日 | 平成27年9月10日 |
| 依頼者氏名 | 関市長　尾関　健治 | | 依頼者住所 | 関市若草通3-1 |
| 水道の区分 | 簡易水道 | | 試験検査の目的 | 定期 |
| 水道の名称 | 中央簡易水道 | | 水源種別 | 表流水 |
| 採水地点名称 | 阿木集会場(明ヶ島) | | 採水地点住所 | 関市上之保7461 |
| 採水年月日(時) | 平成27年9月10日　( 9:55 ) | | 天候 | 前日　晴　当日　晴 |
| 採水者氏名 | 森　太桂弘 | | 採水者所属 | 上之保事務所　産業建設係 |
| 現地検査 | 気温 | 22.0 ℃ | pH値 | ー |
| | 水温 | 19.0 ℃ | 残留塩素 | 0.3 mg/L |
| | 検査者氏名 | 森　太桂弘 | 検査者所属 | 上之保事務所　産業建設係 |

| 項目名 | 結果 | 基準値 | 項目名 | 結果 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 0 CFU/ml | 100 CFU/ml 以下 | | | |
| 大腸菌 | 陰性 | 検出されないこと | | | |
| 塩化物イオン | 1.9 mg/L | 200 mg/L 以下 | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.4 mg/L | 3 mg/L 以下 | | | |
| pH値 | 6.7 | 5.8 ～ 8.6 | | | |
| 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 色度 | 0.5 度 未満 | 5 度 以下 | | | |
| 濁度 | 0.1 度 未満 | 2 度 以下 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 試験検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号による。 | | |
| 判定及び意見 | 上記検査結果については水質基準に 適合 であります。 | | |
| 試験検査期間 | 平成27年9月10日　～　平成27年9月18日 | 試験検査責任者 | 検査分析部長　中村　弘揮 |

平成27年9月10日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成27年9月18日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 15A05059

受付No.15000110

# 浄水 水質 試験検査結果書

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 受付年月日 | 平成27年9月10日 | | 試料到着年月日 | 平成27年9月10日 |
| 依頼者氏名 | 関市長　尾関　健治 | | 依頼者住所 | 関市若草通3-1 |
| 水道の区分 | 簡易水道 | | 試験検査の目的 | 定期 |
| 水道の名称 | 鳥屋市簡易水道 | | 水源種別 | 表流水 |
| 採水地点名称 | 旧小学校(高区) | | 採水地点住所 | 関市上之保23679-1 |
| 採水年月日(時) | 平成27年9月10日　( 10:26 ) | | 天候 | 前日　晴　当日　晴 |
| 採水者氏名 | 森　太桂弘 | | 採水者所属 | 上之保事務所　産業建設係 |
| 現地検査 | 気温 | 21.0 ℃ | pH値 | ー |
| | 水温 | 19.0 ℃ | 残留塩素 | 0.3 mg/L |
| | 検査者氏名 | 森　太桂弘 | 検査者所属 | 上之保事務所　産業建設係 |

| 項目名 | 結果 | 基準値 | 項目名 | 結果 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 0 CFU/ml | 100 CFU/ml 以下 | | | |
| 大腸菌 | 陰性 | 検出されないこと | | | |
| 塩化物イオン | 1.4 mg/L | 200 mg/L 以下 | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.4 mg/L | 3 mg/L 以下 | | | |
| pH値 | 6.8 | 5.8 ～ 8.6 | | | |
| 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 色度 | 0.5 度 未満 | 5 度 以下 | | | |
| 濁度 | 0.1 度 未満 | 2 度 以下 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 試験検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号による。 | | |
| 判定及び意見 | 上記検査結果については水質基準に 適合 であります。 | | |
| 試験検査期間 | 平成27年9月10日　～　平成27年9月18日 | 試験検査責任者 | 検査分析部長　中村　弘揮 |

平成27年9月10日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成27年9月18日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 15A05060

受付No.15000110

# 浄水 水質 試験検査結果書

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 受付年月日 | 平成27年9月10日 | | 試料到着年月日 | 平成27年9月10日 |
| 依頼者氏名 | 関市長　尾関　健治 | | 依頼者住所 | 関市若草通3-1 |
| 水道の区分 | 簡易水道 | | 試験検査の目的 | 定期 |
| 水道の名称 | 鳥屋市簡易水道 | | 水源種別 | 表流水 |
| 採水地点名称 | 山中公民館(中区) | | 採水地点住所 | 関市上之保21039 |
| 採水年月日(時) | 平成27年9月10日　( 10:15 ) | | 天候 | 前日　晴　　当日　晴 |
| 採水者氏名 | 森　太桂弘 | | 採水者所属 | 上之保事務所　産業建設係 |
| 現地検査 | 気温 | 21.0 ℃ | pH値 | ー |
| | 水温 | 17.0 ℃ | 残留塩素 | 0.4 mg/L |
| | 検査者氏名 | 森　太桂弘 | 検査者所属 | 上之保事務所　産業建設係 |

| 項目名 | 結果 | 基準値 | 項目名 | 結果 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 0 CFU/ml | 100 CFU/ml 以下 | | | |
| 大腸菌 | 陰性 | 検出されないこと | | | |
| 塩化物イオン | 1.5 mg/L | 200 mg/L 以下 | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.6 mg/L | 3 mg/L 以下 | | | |
| pH値 | 7.0 | 5.8 ～ 8.6 | | | |
| 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 色度 | 0.5 度 未満 | 5 度 以下 | | | |
| 濁度 | 0.1 度 未満 | 2 度 以下 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 試験検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号による。 | | |
| 判定及び意見 | 上記検査結果については水質基準に 適合 であります。 | | |
| 試験検査期間 | 平成27年9月10日　～　平成27年9月18日 | 試験検査責任者 | 検査分析部長　中村　弘揮 |

平成27年9月10日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成27年9月18日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 15A05061

受付No.15000110

# 浄水 水質 試験検査結果書

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 受付年月日 | 平成27年9月10日 | | 試料到着年月日 | 平成27年9月10日 |
| 依頼者氏名 | 関市長　尾関　健治 | | 依頼者住所 | 関市若草通3-1 |
| 水道の区分 | 簡易水道 | | 試験検査の目的 | 定期 |
| 水道の名称 | 鳥屋市簡易水道 | | 水源種別 | 表流水 |
| 採水地点名称 | 行合消防詰所(低区) | | 採水地点住所 | 関市上之保 |
| 採水年月日(時) | 平成27年9月10日　( 11:00 ) | | 天候 | 前日　晴　　当日　晴 |
| 採水者氏名 | 森　太桂弘 | | 採水者所属 | 上之保事務所　産業建設係 |
| 現地検査 | 気温 | 22.0 ℃ | pH値 | ー |
| | 水温 | 17.0 ℃ | 残留塩素 | 0.3 mg/L |
| | 検査者氏名 | 森　太桂弘 | 検査者所属 | 上之保事務所　産業建設係 |

| 項目名 | 結果 | 基準値 | 項目名 | 結果 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 2 CFU/ml | 100 CFU/ml 以下 | | | |
| 大腸菌 | 陰性 | 検出されないこと | | | |
| 塩化物イオン | 1.6 mg/L | 200 mg/L 以下 | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.9 mg/L | 3 mg/L 以下 | | | |
| pH値 | 7.1 | 5.8 ～ 8.6 | | | |
| 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 色度 | 1.5 度 | 5 度 以下 | | | |
| 濁度 | 0.1 度 未満 | 2 度 以下 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 試験検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号による。 | | |
| 判定及び意見 | 上記検査結果については水質基準に 適合 であります。 | | |
| 試験検査期間 | 平成27年9月10日　～　平成27年9月18日 | 試験検査責任者 | 検査分析部長　中村　弘揮 |

平成27年9月10日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成27年9月18日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 15A05134

受付No.15000110

# 浄水 水質 試験検査結果書

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 受付年月日 | 平成27年9月10日 | | 試料到着年月日 | 平成27年9月10日 |
| 依頼者氏名 | 関市長　尾関　健治 | | 依頼者住所 | 関市若草通3-1 |
| 水道の区分 | 飲料水供給施設 | | 試験検査の目的 | 定期 |
| 水道の名称 | 少合地区飲料水供給施設 | | 水源種別 | 表流水 |
| 採水地点名称 | 長尾　春雄　宅 | | 採水地点住所 | 関市上之保17857 |
| 採水年月日(時) | 平成27年9月10日　（ 11:10 ） | | 天候 | 前日　晴　　当日　晴 |
| 採水者氏名 | 森　太桂弘 | | 採水者所属 | 上之保事務所　産業建設係 |
| 現地検査 | 気温 | 22.0 ℃ | pH値 | － |
| | 水温 | 17.0 ℃ | 残留塩素 | 0.3 mg/L |
| | 検査者氏名 | 森　太桂弘 | 検査者所属 | 上之保事務所　産業建設係 |

| 項目名 | 結果 | 基準値 | 項目名 | 結果 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 6 CFU/ml | 100 CFU/ml 以下 | | | |
| 大腸菌 | 陰性 | 検出されないこと | | | |
| 塩化物イオン | 1.5 mg/L | 200 mg/L 以下 | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.9 mg/L | 3 mg/L 以下 | | | |
| pH値 | 7.1 | 5.8 ～ 8.6 | | | |
| 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 色度 | 1.6 度 | 5 度 以下 | | | |
| 濁度 | 0.1 度 未満 | 2 度 以下 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 試験検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号による。 | | |
| 判定及び意見 | 上記検査結果については水質基準に 適合 であります。 | | |
| 試験検査期間 | 平成27年9月10日　～　平成27年9月18日 | 試験検査責任者 | 検査分析部長　中村　弘揮 |

平成27年9月10日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成27年9月18日

厚生労働大臣登録水質検査機関（第5号）
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229