

浄水 水質 試験検査結果書

受付年月日	平成28年4月25日		試料到着年月日	平成28年4月25日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期	
水道の名称	白谷簡易水道		水源種別	伏流水	
採水地点名称	フラワーパーク 板取		採水地点住所	関市板取440-1	
採水年月日(時)	平成28年4月25日 (8:30)		天候	前日 晴 当日 曇	
採水者氏名	長屋 元臣		採水者所属	板取事務所 産業建設係	
現地検査	気温	6.0 ℃	pH値	-	
	水温	3.0 ℃	残留塩素	0.2 mg/L	
	検査者氏名	長屋 元臣	検査者所属	板取事務所 産業建設係	

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.0 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	6.8	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。				
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。				
試験検査期間	平成28年4月25日	～	平成28年5月2日	試験検査責任者	検査分析部長 中村 弘揮

平成28年4月25日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定 平成28年5月2日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
 FAX (058)248-0229

浄水 水質 試験検査結果書

受付年月日	平成28年4月25日	試料到着年月日	平成28年4月25日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治	依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	簡易水道	試験検査の目的	定期	
水道の名称	岩本簡易水道	水源種別	伏流水	
採水地点名称	岩本消防詰所	採水地点住所	関市板取1689-1	
採水年月日(時)	平成28年4月25日 (9:54)	天候	前日 晴 当日 曇	
採水者氏名	長屋 元臣	採水者所属	板取事務所 産業建設係	
現地検査	気温	6.0℃	pH値	—
	水温	5.0℃	残留塩素	0.3 mg/L
	検査者氏名	長屋 元臣	検査者所属	板取事務所 産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	3.5 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.2	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成28年4月25日 ~ 平成28年5月2日	試験検査責任者	検査分析部長 中村 弘揮

平成28年4月25日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定 平成28年5月2日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

浄水 水質 試験検査結果書

受付年月日	平成28年4月25日	試料到着年月日	平成28年4月25日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治	依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	簡易水道	試験検査の目的	定期	
水道の名称	南部地区簡易水道	水源種別	伏流水	
採水地点名称	関市板取診療所	採水地点住所	関市板取6503	
採水年月日(時)	平成28年4月25日 (9:17)	天候	前日 晴 当日 曇	
採水者氏名	長屋 元臣	採水者所属	板取事務所 産業建設係	
現地検査	気温	9.0 °C	pH値	-
	水温	6.0 °C	残留塩素	0.2 mg/L
	検査者氏名	長屋 元臣	検査者所属	板取事務所 産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.6 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.0	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成28年4月25日 ~ 平成28年5月2日	試験検査責任者	検査分析部長 中村 弘揮

平成28年4月25日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



平成28年5月2日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
 FAX (058)248-0229

No. 16A06049

浄水 水質 試験検査結果書

受付No.16000805

受付年月日	平成28年4月25日		試料到着年月日	平成28年4月25日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期	
水道の名称	三友地区簡易水道		水源種別	表流水	
採水地点名称	日置 眞佐男 宅		採水地点住所	関市板取3497	
採水年月日(時)	平成28年4月25日 (10:40)		天候	前日 晴 当日 曇	
採水者氏名	長屋 元臣		採水者所属	板取事務所 産業建設係	
現地検査	気温	16.0 °C	pH値	-	
	水温	6.0 °C	残留塩素	0.2 mg/L	
	検査者氏名	長屋 元臣	検査者所属	板取事務所 産業建設係	

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	4.2 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	7.4	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。				
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。				
試験検査期間	平成28年4月25日	～	平成28年5月2日	試験検査責任者	検査分析部長 中村 弘揮

平成28年4月25日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定 平成28年5月2日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 16A06075

受付No.16000805

浄水 水質 試験検査結果書

受付年月日	平成28年4月25日		試料到着年月日	平成28年4月25日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期	
水道の名称	中切地区簡易水道		水源種別	地下水	
採水地点名称	板取消防団中切詰所		採水地点住所	関市板取2687-1	
採水年月日(時)	平成28年4月25日 (10:15)		天候	前日 晴 当日 曇	
採水者氏名	長屋 元臣		採水者所属	板取事務所 産業建設係	
現地検査	気温	18.0 °C	pH値	—	
	水温	7.0 °C	残留塩素	0.3 mg/L	
	検査者氏名	長屋 元臣	検査者所属	板取事務所 産業建設係	

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.0 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	6.8	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。				
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。				
試験検査期間	平成28年4月25日	~	平成28年5月2日	試験検査責任者	検査分析部長 中村 弘揮

平成28年4月25日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成28年5月2日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

浄水 水質 試験検査結果書

受付No.16000805

受付年月日	平成28年4月25日		試料到着年月日	平成28年4月25日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	飲料水供給施設		試験検査の目的	定期	
水道の名称	二共地区飲料水供給施設		水源種別	伏流水	
採水地点名称	長屋 直子宅前(二共)		採水地点住所	関市板取4852-1	
採水年月日(時)	平成28年4月25日 (11:06)		天候	前日 晴 当日 曇	
採水者氏名	長屋 元臣		採水者所属	板取事務所 産業建設係	
現地検査	気温	7.0 ℃	pH値	-	
	水温	5.0 ℃	残留塩素	0.2 mg/L	
	検査者氏名	長屋 元臣	検査者所属	板取事務所 産業建設係	

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.4 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.5	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。				
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。				
試験検査期間	平成28年4月25日	~	平成28年5月2日	試験検査責任者	検査分析部長 中村 弘揮

平成28年4月25日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成28年5月2日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

浄水 水質 試験検査結果書

受付年月日	平成28年4月25日	試料到着年月日	平成28年4月25日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治	依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	飲料水供給施設	試験検査の目的	定期	
水道の名称	大知摩飲料水供給施設	水源種別	地下水	
採水地点名称	大知摩ポンプ室	採水地点住所	関市板取大知摩地内	
採水年月日(時)	平成28年4月25日 (8:00)	天候	前日 晴 当日 曇	
採水者氏名	長屋 元臣	採水者所属	板取事務所 産業建設係	
現地検査	気温	4.0 °C	pH値	—
	水温	3.0 °C	残留塩素	0.2 mg/L
	検査者氏名	長屋 元臣	検査者所属	板取事務所 産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.7 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	6.9	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成28年4月25日 ~ 平成28年5月2日	試験検査責任者	検査分析部長 中村 弘揮

平成28年4月25日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成28年5月2日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229