No. 16A06244

受付No.16000805

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	平成28年12月8日		試料到着年月日	平成28年12月8日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	中央簡易水道		水源種別	地下水
採水地点名称	阿木集会場(宮脇)		採水地点住所	関市上之保7461
採水年月日(時)	平成28年12月8日　(11:05)		天候	前日　曇　当日　晴
採水者氏名	長尾　将司		採水者所属	上之保事務所　産業建設係
現地検査	気温	10.0 ℃	pH値	ー
	水温	8.0 ℃	残留塩素	0.3 mg/L
	検査者氏名	長尾　将司	検査者所属	上之保事務所　産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.8 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.3	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成28年12月8日　～　平成28年12月14日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成28年12月8日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成28年12月14日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 16A06329

受付No.16000805

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	平成28年12月8日		試料到着年月日	平成28年12月8日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	鳥屋市簡易水道		水源種別	表流水
採水地点名称	旧小学校(高区)		採水地点住所	関市上之保23679-1
採水年月日(時)	平成28年12月8日　(10:15)		天候	前日　曇　当日　晴
採水者氏名	長尾　将司		採水者所属	上之保事務所　産業建設係
現地検査	気温	8.0 ℃	pH値	ー
	水温	8.0 ℃	残留塩素	0.3 mg/L
	検査者氏名	長尾　将司	検査者所属	上之保事務所　産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.4 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.1	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成28年12月8日　～　平成28年12月14日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成28年12月8日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成28年12月14日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 16A06330

受付No.16000805

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	平成28年12月8日		試料到着年月日	平成28年12月8日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	鳥屋市簡易水道		水源種別	表流水
採水地点名称	山中公民館(中区)		採水地点住所	関市上之保21039
採水年月日(時)	平成28年12月8日　(9:45)		天候	前日　曇　当日　晴
採水者氏名	長尾　将司		採水者所属	上之保事務所　産業建設係
現地検査	気温	8.0 ℃	pH値	ー
	水温	8.0 ℃	残留塩素	0.3 mg/L
	検査者氏名	長尾　将司	検査者所属	上之保事務所　産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.5 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	7.2	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成28年12月8日　～　平成28年12月14日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成28年12月8日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成28年12月14日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 16A06331

受付No.16000805

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	平成28年12月8日		試料到着年月日	平成28年12月8日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	鳥屋市簡易水道		水源種別	表流水
採水地点名称	行合消防詰所(低区)		採水地点住所	関市上之保
採水年月日(時)	平成28年12月8日　(9:30)		天候	前日　曇　　当日　晴
採水者氏名	長尾　将司		採水者所属	上之保事務所　産業建設係
現地検査	気温	7.0 ℃	pH値	ー
	水温	7.0 ℃	残留塩素	0.3 mg/L
	検査者氏名	長尾　将司	検査者所属	上之保事務所　産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.7 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	7.3	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.6 度	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成28年12月8日　～　平成28年12月14日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成28年12月8日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成28年12月14日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 16A06380

受付No.16000805

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	平成28年12月8日		試料到着年月日	平成28年12月8日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	飲料水供給施設		試験検査の目的	定期
水道の名称	少合地区飲料水供給施設		水源種別	表流水
採水地点名称	長尾　春雄　宅		採水地点住所	関市上之保17857
採水年月日(時)	平成28年12月8日　(10:40)		天候	前日　曇　当日　晴
採水者氏名	長尾　将司		採水者所属	上之保事務所　産業建設係
現地検査	気温	8.0 ℃	pH値	ー
	水温	6.0 ℃	残留塩素	0.3 mg/L
	検査者氏名	長尾　将司	検査者所属	上之保事務所　産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.4 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	7.2	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.6 度	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成28年12月8日　～　平成28年12月14日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成28年12月8日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成28年12月14日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229