No. 16A05936

浄水 水質 試験検査結果書

受付No.16000805

受付年月日	平成28年7月6日		試料到着年月日	平成28年7月6日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	寺尾簡易水道		水源種別	地下水
採水地点名称	中川原公園		採水地点住所	関市武芸川町谷口2689
採水年月日(時)	平成28年7月6日　（9:50）		天候	前日　曇　当日　雨のち曇
採水者氏名	木村光・道家秀樹		採水者所属	水道課
現地検査	気温	27.0 ℃	pH値	6.5
	水温	22.0 ℃	残留塩素	0.3 mg/L
	検査者氏名	木村光・道家秀樹	検査者所属	水道課

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.5 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.1	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成28年7月6日　～　平成28年7月14日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成28年7月6日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成28年7月14日

厚生労働大臣登録水質検査機関（第5号）
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL　(058)247-1300
FAX　(058)248-0229