

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	平成29年3月9日		試料到着年月日	平成29年3月9日
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	寺尾簡易水道		水源種別	地下水
採水地点名称	中川原公園		採水地点住所	関市武芸川町谷口2689
採水年月日(時)	平成29年3月9日 (10:00)		天候	前日 雪のち曇 当日 晴
採水者氏名	篠田浩二・櫻井慎二		採水者所属	水道課
現地検査	気温	10.0℃	pH値	6.4
	水温	9.0℃	残留塩素	0.3 mg/L
	検査者氏名	篠田浩二・櫻井慎二	検査者所属	水道課

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.4 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.1	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。			
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。			
試験検査期間	平成29年3月9日	~	平成29年3月16日	試験検査責任者
				検査分析部長 中村 弘揮

平成29年3月9日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成29年3月16日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229