No. 16A06419

受付No.16000805

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	平成29年1月19日		試料到着年月日	平成29年1月19日	
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期	
水道の名称	中央簡易水道		水源種別	地下水	
採水地点名称	多良木公園（下岩水源）		採水地点住所	関市下之保5187-1	
採水年月日(時)	平成29年1月19日　（15:00）		天候	前日　晴　当日　晴	
採水者氏名	大森　雄太		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	11.0 ℃	pH値	ー	
	水温	7.5 ℃	残留塩素	0.2 mg/L	
	検査者氏名	大森　雄太	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.6 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.0	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成29年1月19日　～　平成29年1月25日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成29年1月19日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成29年1月25日

厚生労働大臣登録水質検査機関（第5号）
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL　(058)247-1300
FAX　(058)248-0229