

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	平成29年9月11日		試料到着年月日	平成29年9月11日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水	
採水地点名称	菅谷消防団詰所(中央)		採水地点住所	関市洞戸菅谷	
採水年月日(時)	平成29年9月11日 (9:35)		天候	前日 晴	当日 雨
採水者氏名	野田 富雄		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	24.0℃	pH値	-	
	水温	26.0℃	残留塩素	0.2 mg/L	
	検査者氏名	野田 富雄	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.9 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.3	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。				
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。				

試験検査期間	平成29年9月11日	~	平成29年9月26日	試験検査責任者	検査分析部長 中村 弘揮
--------	------------	---	------------	---------	--------------

平成29年9月11日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



平成29年9月26日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300  
 FAX (058)248-0229

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	平成29年9月11日		試料到着年月日	平成29年9月11日
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	表流水
採水地点名称	芳兵衛パーク飛瀬公園(北)		採水地点住所	関市洞戸飛瀬
採水年月日(時)	平成29年9月11日 ( 10:10 )		天候	前日 晴 当日 雨
採水者氏名	野田 富雄		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター
現地検査	気温	25.0 °C	pH値	—
	水温	25.0 °C	残留塩素	0.1 mg/L
	検査者氏名	野田 富雄	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.4 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	6.9	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。			
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。			
試験検査期間	平成29年9月11日	～	平成29年9月26日	試験検査責任者 検査分析部長 中村 弘揮

平成29年9月11日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024  
水道GLP認定 平成29年9月26日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300  
FAX (058)248-0229

# 浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	平成29年9月11日		試料到着年月日	平成29年9月11日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道		水源種別	表流水	
採水地点名称	小瀬見墓地前消火栓(小瀬見)		採水地点住所	関市洞戸小瀬見	
採水年月日(時)	平成29年9月11日 (12:10)		天候	前日 晴 当日 雨	
採水者氏名	野田 富雄		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	23.0℃	pH値	-	
	水温	23.5℃	残留塩素	0.4 mg/L	
	検査者氏名	野田 富雄	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.1 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	7.0	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.7 度	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。				
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。				
試験検査期間	平成29年9月11日	~	平成29年9月26日	試験検査責任者	検査分析部長 中村 弘揮

平成29年9月11日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024  
水道GLP認定

平成29年9月26日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300  
FAX (058)248-0229