

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	平成29年9月5日	試料到着年月日	平成29年9月5日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治	依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道	試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道	水源種別	地下水	
採水地点名称	旧小学校(下岩)	採水地点住所	関市上之保23679-1	
採水年月日(時)	平成29年9月5日 (15:30)	天候	前日 晴 当日 晴	
採水者氏名	野田 富雄	採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	27.0 °C	pH値	—
	水温	26.0 °C	残留塩素	0.2 mg/L
	検査者氏名	野田 富雄	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.8 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.1	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。		

試験検査期間	平成29年9月5日 ~ 平成29年9月13日	試験検査責任者	検査分析部長 中村 弘揮
--------	------------------------	---------	--------------

平成29年9月5日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

