

No. 17A05021

## 浄水 水質試験検査結果書

受付No.17000176

受付年月日	平成30年1月15日	試料到着年月日	平成30年1月15日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治	依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道	試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道	水源種別	地下水	
採水地点名称	上日立集会場(小瀬)	採水地点住所	関市上日立	
採水年月日(時)	平成30年1月15日 (9:44)	天候	前日 晴 当日 晴	
採水者氏名	篠田浩二・櫻井慎二	採水者所属	水道課	
現地検査	気温	7.0℃	pH値	6.4
	水温	8.5℃	残留塩素	0.3 mg/L
	検査者氏名	篠田浩二・櫻井慎二	検査者所属	水道課

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	4.9 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	6.8	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。				
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に適合であります。				
試験検査期間	平成30年1月15日	～	平成30年1月24日	試験検査責任者	検査分析部長 中村 弘揮

平成30年1月15日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024  
水道GLP認定

平成30年1月24日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300  
FAX (058)248-0229

# 浄水 水質試験検査結果書

受付No.17000176

受付年月日	平成30年1月15日	試料到着年月日	平成30年1月15日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治	依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道	試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道	水源種別	地下水	
採水地点名称	下迫間公民館(白金)	採水地点住所	関市下迫間	
採水年月日(時)	平成30年1月15日 (10:19)	天候	前日 晴 当日 晴	
採水者氏名	篠田浩二・櫻井慎二	採水者所属	水道課	
現地検査	気温	7.0 ℃	pH値	6.2
	水温	8.0 ℃	残留塩素	0.25 mg/L
	検査者氏名	篠田浩二・櫻井慎二	検査者所属	水道課

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	3.6 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	6.7	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成30年1月15日 ~ 平成30年1月24日	試験検査責任者	検査分析部長 中村 弘揮

平成30年1月15日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024  
水道GLP認定

平成30年1月24日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300  
 FAX (058)248-0229

## 浄水 水質試験検査結果書

受付No.17000176

受付年月日	平成30年1月15日		試料到着年月日	平成30年1月15日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水	
採水地点名称	大平台東公園(広見)		採水地点住所	関市太平台	
採水年月日(時)	平成30年1月15日 (13:16)		天候	前日 晴	当日 晴
採水者氏名	篠田浩二・櫻井慎二		採水者所属	水道課	
現地検査	気温	8.0℃	pH値	7.2	
	水温	12.0℃	残留塩素	0.3 mg/L	
	検査者氏名	篠田浩二・櫻井慎二	検査者所属	水道課	

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	3.6 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.3	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法 平成15年厚生労働省告示第261号による。

判定及び意見 上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。

試験検査期間 平成30年1月15日 ~ 平成30年1月24日 試験検査責任者 検査分析部長 中村 弘揮

平成30年1月15日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024  
水道GLP認定


平成30年1月24日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300  
 FAX (058)248-0229

# 浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	平成30年1月15日		試料到着年月日	平成30年1月15日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水	
採水地点名称	関ノ上東公民センター(東志摩)		採水地点住所	関市関ノ上	
採水年月日(時)	平成30年1月15日 (9:18)		天候	前日 晴	当日 晴
採水者氏名	篠田浩二・櫻井慎二		採水者所属	水道課	
現地検査	気温	7.0 °C	pH値	7.2	
	水温	9.0 °C	残留塩素	0.25 mg/L	
	検査者氏名	篠田浩二・櫻井慎二	検査者所属	水道課	

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	24.1 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.4	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。				
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。				
試験検査期間	平成30年1月15日	～	平成30年1月24日	試験検査責任者	検査分析部長 中村 弘揮
平成30年1月15日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。					
 <b>JWWA-GLP024</b> 水道GLP認定	平成30年1月24日	厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号) 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300 FAX (058)248-0229			

## 浄水 水質試験検査結果書

受付No.17000176

受付年月日	平成30年1月15日	試料到着年月日	平成30年1月15日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治	依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道	試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道	水源種別	地下水	
採水地点名称	側島公民館(白金第2)	採水地点住所	関市側島	
採水年月日(時)	平成30年1月15日 (10:50)	天候	前日 晴 当日 晴	
採水者氏名	篠田浩二・櫻井慎二	採水者所属	水道課	
現地検査	気温	6.5 ℃	pH値	6.8
	水温	10.0 ℃	残留塩素	0.2 mg/L
	検査者氏名	篠田浩二・櫻井慎二	検査者所属	水道課

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	4.0 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.1	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法 平成15年厚生労働省告示第261号による。

判定及び意見 上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。

試験検査期間 平成30年1月15日 ~ 平成30年1月24日 試験検査責任者 検査分析部長 中村 弘揮

平成30年1月15日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024  
水道GLP認定

平成30年1月24日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300  
FAX (058)248-0229