

浄水 水質 試験検査結果書

受付No.13000099

受付年月日	平成25年5月16日		試料到着年月日	平成25年5月16日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期	
水道の名称	中央簡易水道		水源種別	地下水	
採水地点名称	上之保小学校(宮脇)		採水地点住所	関市上之保1071	
採水年月日(時)	平成25年5月16日 (9:35)		天候	前日 晴 当日 晴	
採水者氏名	泰丘 雅樹		採水者所属	上之保事務所 産業建設係	
現地検査	気温	20.0 °C	pH値	-	
	水温	17.0 °C	残留塩素	0.3 mg/L	
	検査者氏名	泰丘 雅樹	検査者所属	上之保事務所 産業建設係	

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	3.2 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	8.0	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。				
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。				
試験検査期間	平成25年5月16日	~	平成25年5月23日	試験検査責任者	検査分析部長 中村 弘揮

平成25年5月16日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成25年5月23日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
 FAX (058)248-0229

浄水 水質 試験検査結果書

受付No.13000099

受付年月日	平成25年5月16日		試料到着年月日	平成25年5月16日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期	
水道の名称	中央簡易水道		水源種別	表流水	
採水地点名称	阿木集会場(明ヶ島)		採水地点住所	関市上之保7461	
採水年月日(時)	平成25年5月16日 (9:00)		天候	前日 晴 当日 晴	
採水者氏名	泰丘 雅樹		採水者所属	上之保事務所 産業建設係	
現地検査	気温	20.0 °C	pH値	-	
	水温	18.0 °C	残留塩素	0.3 mg/L	
	検査者氏名	泰丘 雅樹	検査者所属	上之保事務所 産業建設係	

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	3.1 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.3	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法 平成15年厚生労働省告示第261号による。

判定及び意見 上記検査結果については水質基準に 適合 であります。

試験検査期間 平成25年5月16日 ~ 平成25年5月23日 試験検査責任者 検査分析部長 中村 弘揮

平成25年5月16日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成25年5月23日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 13A04173

浄水 水質 試験検査結果書

受付No.13000099

受付年月日	平成25年5月16日		試料到着年月日	平成25年5月16日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期	
水道の名称	鳥屋市簡易水道		水源種別	表流水	
採水地点名称	旧小学校(高区)		採水地点住所	関市上之保23679-1	
採水年月日(時)	平成25年5月16日 (10:20)		天候	前日 晴 当日 晴	
採水者氏名	泰丘 雅樹		採水者所属	上之保事務所 産業建設係	
現地検査	気温	22.0 °C	pH値	-	
	水温	17.0 °C	残留塩素	0.3 mg/L	
	検査者氏名	泰丘 雅樹	検査者所属	上之保事務所 産業建設係	

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.4 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.3	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。				
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。				
試験検査期間	平成25年5月16日	~	平成25年5月23日	試験検査責任者	検査分析部長 中村 弘揮

平成25年5月16日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024 水道GLP認定

平成25年5月23日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
 FAX (058)248-0229

浄水 水質 試験検査結果書

受付No.13000099

受付年月日	平成25年5月16日	試料到着年月日	平成25年5月16日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治	依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	簡易水道	試験検査の目的	定期	
水道の名称	鳥屋市簡易水道	水源種別	表流水	
採水地点名称	山中公民館(中区)	採水地点住所	関市上之保21039	
採水年月日(時)	平成25年5月16日 (10:00)	天候	前日 晴 当日 晴	
採水者氏名	泰丘 雅樹	採水者所属	上之保事務所 産業建設係	
現地検査	気温	22.0 °C	pH値	—
	水温	16.0 °C	残留塩素	0.3 mg/L
	検査者氏名	泰丘 雅樹	検査者所属	上之保事務所 産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.3 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.3	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。
試験検査期間	平成25年5月16日 ~ 平成25年5月23日
試験検査責任者	検査分析部長 中村 弘揮

平成25年5月16日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定 平成25年5月23日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

浄水 水質 試験検査結果書

受付年月日	平成25年5月16日		試料到着年月日	平成25年5月16日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期	
水道の名称	鳥屋市簡易水道		水源種別	表流水	
採水地点名称	行合消防詰所(低区)		採水地点住所	関市上之保	
採水年月日(時)	平成25年5月16日 (10:30)		天候	前日 晴 当日 晴	
採水者氏名	泰丘 雅樹		採水者所属	上之保事務所 産業建設係	
現地検査	気温	22.0 °C	pH値	-	
	水温	18.0 °C	残留塩素	0.3 mg/L	
	検査者氏名	泰丘 雅樹	検査者所属	上之保事務所 産業建設係	

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.8 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	7.2	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.3 度	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。				
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。				
試験検査期間	平成25年5月16日	~	平成25年5月23日	試験検査責任者	検査分析部長 中村 弘揮

平成25年5月16日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成25年5月23日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

浄水 水質 試験検査結果書

受付No.13000099

受付年月日	平成25年5月16日		試料到着年月日	平成25年5月16日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期	
水道の名称	船山簡易水道		水源種別	表流水	
採水地点名称	船山公民館		採水地点住所	関市上之保	
採水年月日(時)	平成25年5月16日 (9:20)		天候	前日 晴 当日 晴	
採水者氏名	泰丘 雅樹		採水者所属	上之保事務所 産業建設係	
現地検査	気温	21.0℃	pH値	-	
	水温	18.0℃	残留塩素	0.3 mg/L	
	検査者氏名	泰丘 雅樹	検査者所属	上之保事務所 産業建設係	

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.7 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	7.2	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。				
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。				
試験検査期間	平成25年5月16日 ~ 平成25年5月23日		試験検査責任者	検査分析部長 中村 弘揮	

平成25年5月16日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成25年5月23日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

浄水 水質 試験検査結果書

受付No.13000099

受付年月日	平成25年5月16日	試料到着年月日	平成25年5月16日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治	依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	専用水道	試験検査の目的	定期	
水道の名称	少合地区専用水道	水源種別	表流水	
採水地点名称	長尾 春雄 宅	採水地点住所	関市上之保17857	
採水年月日(時)	平成25年5月16日 (10:40)	天候	前日 晴 当日 晴	
採水者氏名	泰丘 雅樹	採水者所属	上之保事務所 産業建設係	
現地検査	気温	22.0 °C	pH値	—
	水温	15.0 °C	残留塩素	0.3 mg/L
	検査者氏名	泰丘 雅樹	検査者所属	上之保事務所 産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.5 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	7.4	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。			
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。			
試験検査期間	平成25年5月16日 ~ 平成25年5月23日	試験検査責任者	検査分析部長 中村 弘揮	

平成25年5月16日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成25年5月23日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229