No. 14A05062

受付No.14000111

浄水 水質 試験検査結果書

受付年月日	平成26年4月17日		試料到着年月日	平成26年4月17日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	中央簡易水道		水源種別	地下水
採水地点名称	洞戸生涯学習センター横　散水栓		採水地点住所	関市洞戸市場
採水年月日(時)	平成26年4月17日　（ 11:30 ）		天候	前日　晴　　当日　晴
採水者氏名	淵ノ上 浩行		採水者所属	洞戸事務所　産業建設係
現地検査	気温	23.0 ℃	pH値	―
	水温	15.0 ℃	残留塩素	0.3 mg/L
	検査者氏名	淵ノ上 浩行	検査者所属	洞戸事務所　産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.8 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.2	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成26年4月17日　～　平成26年4月24日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成26年4月17日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成26年4月24日

厚生労働大臣登録水質検査機関（第5号）
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 14A05061

受付No.14000111

浄水 水質 試験検査結果書

受付年月日	平成26年4月17日		試料到着年月日	平成26年4月17日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	中央簡易水道		水源種別	表流水
採水地点名称	芳兵衛パーク飛瀬公園(北)		採水地点住所	関市洞戸飛瀬
採水年月日(時)	平成26年4月17日　(10:10)		天候	前日　晴　　当日　晴
採水者氏名	淵ノ上 浩行		採水者所属	洞戸事務所　産業建設係
現地検査	気温	20.0 ℃	pH値	―
	水温	13.0 ℃	残留塩素	0.3 mg/L
	検査者氏名	淵ノ上 浩行	検査者所属	洞戸事務所　産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.3 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.0	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成26年4月17日　～　平成26年4月24日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成26年4月17日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成26年4月24日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 14A05112

受付No.14000111

浄水 水質 試験検査結果書

受付年月日	平成26年4月17日		試料到着年月日	平成26年4月17日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	飲料水供給施設		試験検査の目的	定期
水道の名称	小瀬見飲料水供給施設		水源種別	表流水
採水地点名称	小瀬見墓地前消火栓		採水地点住所	関市洞戸小瀬見
採水年月日(時)	平成26年4月17日　(9:40)		天候	前日　晴　当日　晴
採水者氏名	淵ノ上 浩行		採水者所属	洞戸事務所　産業建設係
現地検査	気温	15.0 ℃	pH値	―
	水温	12.0 ℃	残留塩素	0.5 mg/L
	検査者氏名	淵ノ上 浩行	検査者所属	洞戸事務所　産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.5 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	7.1	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成26年4月17日　～　平成26年4月24日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成26年4月17日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成26年4月24日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229