No. 14A05158

受付No.14000111

浄水 水質 試験検査結果書

受付年月日	平成26年5月15日		試料到着年月日	平成26年5月15日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	中央簡易水道		水源種別	地下水
採水地点名称	上之保小学校(宮脇)		採水地点住所	関市上之保1071
採水年月日(時)	平成26年5月15日　(10:40)		天候	前日　晴　　当日　曇
採水者氏名	泰丘　雅樹		採水者所属	上之保事務所　産業建設係
現地検査	気温	21.0 ℃	pH値	ー
	水温	18.0 ℃	残留塩素	0.3 mg/L
	検査者氏名	泰丘　雅樹	検査者所属	上之保事務所　産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.0 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.1	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成26年5月15日　～　平成26年5月22日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成26年5月15日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成26年5月22日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 14A05183

受付No.14000111

浄水 水質 試験検査結果書

受付年月日	平成26年5月15日		試料到着年月日	平成26年5月15日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	中央簡易水道		水源種別	表流水
採水地点名称	阿木集会場(明ヶ島)		採水地点住所	関市上之保7461
採水年月日(時)	平成26年5月15日　(10:00)		天候	前日　晴　当日　曇
採水者氏名	泰丘　雅樹		採水者所属	上之保事務所　産業建設係
現地検査	気温	21.0 ℃	pH値	ー
	水温	18.0 ℃	残留塩素	0.3 mg/L
	検査者氏名	泰丘　雅樹	検査者所属	上之保事務所　産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.3 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.1	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成26年5月15日　～　平成26年5月22日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成26年5月15日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成26年5月22日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 14A05256

受付No.14000111

浄水 水質 試験検査結果書

受付年月日	平成26年5月15日		試料到着年月日	平成26年5月15日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	鳥屋市簡易水道		水源種別	表流水
採水地点名称	旧小学校(高区)		採水地点住所	関市上之保23679-1
採水年月日(時)	平成26年5月15日　(9:45)		天候	前日　晴　当日　曇
採水者氏名	泰丘　雅樹		採水者所属	上之保事務所　産業建設係
現地検査	気温	20.0 ℃	pH値	ー
	水温	17.0 ℃	残留塩素	0.3 mg/L
	検査者氏名	泰丘　雅樹	検査者所属	上之保事務所　産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.4 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	7.2	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成26年5月15日　～　平成26年5月22日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成26年5月15日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成26年5月22日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 14A05257

受付No.14000111

浄水 水質 試験検査結果書

受付年月日	平成26年5月15日		試料到着年月日	平成26年5月15日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	鳥屋市簡易水道		水源種別	表流水
採水地点名称	山中公民館(中区)		採水地点住所	関市上之保21039
採水年月日(時)	平成26年5月15日　(9:35)		天候	前日　晴　当日　曇
採水者氏名	泰丘　雅樹		採水者所属	上之保事務所　産業建設係
現地検査	気温	20.0 ℃	pH値	ー
	水温	15.0 ℃	残留塩素	0.3 mg/L
	検査者氏名	泰丘　雅樹	検査者所属	上之保事務所　産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.4 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	6.9	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成26年5月15日　～　平成26年5月22日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成26年5月15日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成26年5月22日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 14A05258

受付No.14000111

浄水 水質 試験検査結果書

受付年月日	平成26年5月15日		試料到着年月日	平成26年5月15日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	鳥屋市簡易水道		水源種別	表流水
採水地点名称	行合消防詰所(低区)		採水地点住所	関市上之保
採水年月日(時)	平成26年5月15日　(9:25)		天候	前日　晴　当日　曇
採水者氏名	泰丘　雅樹		採水者所属	上之保事務所　産業建設係
現地検査	気温	18.0 ℃	pH値	ー
	水温	16.0 ℃	残留塩素	0.3 mg/L
	検査者氏名	泰丘　雅樹	検査者所属	上之保事務所　産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	2 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.8 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	6.9	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.8 度	5 度 以下			
濁度	0.2 度	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成26年5月15日　～　平成26年5月22日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成26年5月15日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成26年5月22日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 14A05264

受付No.14000111

浄水 水質 試験検査結果書

受付年月日	平成26年5月15日		試料到着年月日	平成26年5月15日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	船山簡易水道		水源種別	表流水
採水地点名称	船山公民館		採水地点住所	関市上之保
採水年月日(時)	平成26年5月15日　(10:25)		天候	前日　晴　　当日　曇
採水者氏名	泰丘　雅樹		採水者所属	上之保事務所　産業建設係
現地検査	気温	20.0 ℃	pH値	ー
	水温	18.0 ℃	残留塩素	0.3 mg/L
	検査者氏名	泰丘　雅樹	検査者所属	上之保事務所　産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.5 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	6.9	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成26年5月15日　～　平成26年5月22日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成26年5月15日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成26年5月22日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 14A05291

受付No.14000111

浄水 水質 試験検査結果書

受付年月日	平成26年5月15日		試料到着年月日	平成26年5月15日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	飲料水供給施設		試験検査の目的	定期
水道の名称	少合地区飲料水供給施設		水源種別	表流水
採水地点名称	長尾　春雄　宅		採水地点住所	関市上之保17857
採水年月日(時)	平成26年5月15日　（9:15）		天候	前日　晴　当日　曇
採水者氏名	泰丘　雅樹		採水者所属	上之保事務所　産業建設係
現地検査	気温	20.0 ℃	pH値	ー
	水温	13.0 ℃	残留塩素	0.3 mg/L
	検査者氏名	泰丘　雅樹	検査者所属	上之保事務所　産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.5 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	6.9	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成26年5月15日　～　平成26年5月22日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成26年5月15日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成26年5月22日

厚生労働大臣登録水質検査機関（第5号）
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229