


浄水 水質 試験検査結果書

受付No.14000111

受付年月日	平成26年8月12日		試料到着年月日	平成26年8月12日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期	
水道の名称	鳥屋市簡易水道		水源種別	表流水	
採水地点名称	行合消防詰所(低区)		採水地点住所	関市上之保	
採水年月日(時)	平成26年8月12日 (10:10)		天候	前日 雨	当日 曇
採水者氏名	泰丘 雅樹		採水者所属	上之保事務所 産業建設係	
現地検査	気温	25.0 °C	pH値	-	
	水温	21.0 °C	残留塩素	0.3 mg/L	
	検査者氏名	泰丘 雅樹	検査者所属	上之保事務所 産業建設係	

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.5 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	7.0	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	1.5 度	5 度 以下			
濁度	1.0 度	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。				
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。				
試験検査期間	平成26年8月12日	～	平成26年8月19日	試験検査責任者	検査分析部長 中村 弘揮
平成26年8月12日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。					
 JWWA-GLP024 水道GLP認定		厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号) 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300 FAX (058)248-0229			
平成26年8月19日					

