



No. 14A05175

# 浄水 水質 試験検査結果書

受付No.14000111

受付年月日	平成26年12月9日		試料到着年月日	平成26年12月9日
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	中央簡易水道		水源種別	表流水
採水地点名称	阿木集会場(明ヶ島)		採水地点住所	関市上之保7461
採水年月日(時)	平成26年12月9日 (10:40)		天候	前日 晴 当日 晴
採水者氏名	泰丘 雅樹		採水者所属	上之保事務所 産業建設係
現地検査	気温	8.0 °C	pH値	—
	水温	7.0 °C	残留塩素	0.3 mg/L
	検査者氏名	泰丘 雅樹	検査者所属	上之保事務所 産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.5 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	6.8	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。				
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。				
試験検査期間	平成26年12月9日	～	平成26年12月17日	試験検査責任者	検査分析部長 中村 弘揮

平成26年12月9日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024  
水道GLP認定

平成26年12月17日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300  
FAX (058)248-0229



## 浄水 水質 試験検査結果書

受付No.14000111

受付年月日	平成26年12月9日	試料到着年月日	平成26年12月9日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治	依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	簡易水道	試験検査の目的	定期	
水道の名称	鳥屋市簡易水道	水源種別	表流水	
採水地点名称	山中公民館(中区)	採水地点住所	関市上之保21039	
採水年月日(時)	平成26年12月9日 (10:00)	天候	前日 晴 当日 晴	
採水者氏名	泰丘 雅樹	採水者所属	上之保事務所 産業建設係	
現地検査	気温	7.0 ℃	pH値	—
	水温	5.0 ℃	残留塩素	0.3 mg/L
	検査者氏名	泰丘 雅樹	検査者所属	上之保事務所 産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.3 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	7.0	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.6 度	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成26年12月9日 ~ 平成26年12月17日	試験検査責任者	検査分析部長 中村 弘揮

平成26年12月9日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024  
水道GLP認定

平成26年12月17日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300  
FAX (058)248-0229

# 浄水 水質 試験検査結果書

受付No.14000111

受付年月日	平成26年12月9日	試料到着年月日	平成26年12月9日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治	依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	簡易水道	試験検査の目的	定期	
水道の名称	鳥屋市簡易水道	水源種別	表流水	
採水地点名称	行合消防詰所(低区)	採水地点住所	関市上之保	
採水年月日(時)	平成26年12月9日 (9:50)	天候	前日 晴 当日 晴	
採水者氏名	泰丘 雅樹	採水者所属	上之保事務所 産業建設係	
現地検査	気温	7.0 °C	pH値	—
	水温	6.0 °C	残留塩素	0.3 mg/L
	検査者氏名	泰丘 雅樹	検査者所属	上之保事務所 産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.0 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	7.0	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	1.1 度	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成26年12月9日 ~ 平成26年12月17日	試験検査責任者	検査分析部長 中村 弘揮

平成26年12月9日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024  
水道GLP認定


平成26年12月17日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300  
 FAX (058)248-0229

浄水 水質 試験検査結果書

受付年月日	平成26年12月9日	試料到着年月日	平成26年12月9日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治	依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	簡易水道	試験検査の目的	定期	
水道の名称	船山簡易水道	水源種別	表流水	
採水地点名称	船山公民館	採水地点住所	関市上之保	
採水年月日(時)	平成26年12月9日 (11:00)	天候	前日 晴 当日 晴	
採水者氏名	泰丘 雅樹	採水者所属	上之保事務所 産業建設係	
現地検査	気温	9.0 ℃	pH値	-
	水温	8.0 ℃	残留塩素	0.3 mg/L
	検査者氏名	泰丘 雅樹	検査者所属	上之保事務所 産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.8 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	7.0	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成26年12月9日 ~ 平成26年12月17日	試験検査責任者	検査分析部長 中村 弘揮
平成26年12月9日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。			
 JWWA-GLP024 水道GLP認定		厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号) 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300 FAX (058)248-0229	
平成26年12月17日			

## 浄水 水質 試験検査結果書

受付No.14000111

受付年月日	平成26年12月9日	試料到着年月日	平成26年12月9日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治	依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	飲料水供給施設	試験検査の目的	定期	
水道の名称	少合地区飲料水供給施設	水源種別	表流水	
採水地点名称	長尾 春雄 宅	採水地点住所	関市上之保17857	
採水年月日(時)	平成26年12月9日 (9:30)	天候	前日 晴 当日 晴	
採水者氏名	泰丘 雅樹	採水者所属	上之保事務所 産業建設係	
現地検査	気温	7.0 °C	pH値	—
	水温	6.0 °C	残留塩素	0.3 mg/L
	検査者氏名	泰丘 雅樹	検査者所属	上之保事務所 産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.7 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	7.3	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.6 度	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成26年12月9日 ~ 平成26年12月17日	試験検査責任者	検査分析部長 中村 弘揮

平成26年12月9日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024  
水道GLP認定

平成26年12月17日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300  
 FAX (058)248-0229