

浄水 水質 試験検査結果書

受付年月日	平成26年6月2日		試料到着年月日	平成26年6月2日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	簡易水道		試験検査の目的	定期	
水道の名称	中央簡易水道		水源種別	地下水	
採水地点名称	多良木公園(下岩水源)		採水地点住所	関市下之保5187-1	
採水年月日(時)	平成26年6月2日 (9:20)		天候	前日 晴 当日 晴	
採水者氏名	森 守		採水者所属	武儀事務所 産業建設係	
現地検査	気温	27.0 °C	pH値	6.4	
	水温	19.0 °C	残留塩素	0.3 mg/L	
	検査者氏名	森 守	検査者所属	武儀事務所 産業建設係	

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.8 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	6.9	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。				
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。				
試験検査期間	平成26年6月2日	～	平成26年6月10日	試験検査責任者	検査分析部長 中村 弘揮

平成26年6月2日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成26年6月10日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
 FAX (058)248-0229