No. 15A04606

受付No.15000110

浄水 水質 試験検査結果書

受付年月日	平成27年10月1日		試料到着年月日	平成27年10月1日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水
採水地点名称	上日立集会場(小瀬)		採水地点住所	関市上日立
採水年月日(時)	平成27年10月1日　(10:30)		天候	前日　晴　　当日　雨
採水者氏名	篠田　浩二		採水者所属	水道課
現地検査	気温	17.0 ℃	pH値	6.4
	水温	24.0 ℃	残留塩素	0.2 mg/L
	検査者氏名	篠田　浩二	検査者所属	水道課

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	4.3 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	6.9	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成27年10月1日　～　平成27年10月9日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成27年10月1日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成27年10月9日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 15A04607

受付No.15000110

浄水 水質 試験検査結果書

受付年月日	平成27年10月1日		試料到着年月日	平成27年10月1日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水
採水地点名称	下迫間公民館(白金)		採水地点住所	関市下迫間
採水年月日(時)	平成27年10月1日　(10:00)		天候	前日　晴　　当日　雨
採水者氏名	篠田　浩二		採水者所属	水道課
現地検査	気温	18.0 ℃	pH値	6.2
	水温	22.0 ℃	残留塩素	0.3 mg/L
	検査者氏名	篠田　浩二	検査者所属	水道課

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	3.3 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	6.7	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成27年10月1日　～　平成27年10月9日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成27年10月1日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成27年10月9日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 15A04608

受付No.15000110

浄水 水質 試験検査結果書

受付年月日	平成27年10月1日		試料到着年月日	平成27年10月1日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水
採水地点名称	大平台東公園(広見)		採水地点住所	関市太平台
採水年月日(時)	平成27年10月1日　(9:05)		天候	前日　晴　　当日　雨
採水者氏名	篠田　浩二		採水者所属	水道課
現地検査	気温	19.0 ℃	pH値	7.0
	水温	22.0 ℃	残留塩素	0.2 mg/L
	検査者氏名	篠田　浩二	検査者所属	水道課

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	3.9 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.3	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成27年10月1日　～　平成27年10月9日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成27年10月1日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成27年10月9日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 15A04609

受付No.15000110

浄水 水質 試験検査結果書

受付年月日	平成27年10月1日		試料到着年月日	平成27年10月1日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水
採水地点名称	関ノ上東公民センター(東志摩)		採水地点住所	関市関ノ上
採水年月日(時)	平成27年10月1日　(11:00)		天候	前日　晴　　当日　雨
採水者氏名	篠田　浩二		採水者所属	水道課
現地検査	気温	17.0 ℃	pH値	7.0
	水温	23.0 ℃	残留塩素	0.25 mg/L
	検査者氏名	篠田　浩二	検査者所属	水道課

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	14.7 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.4	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成27年10月1日　～　平成27年10月9日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成27年10月1日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成27年10月9日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 15A04610

受付No.15000110

浄水 水質 試験検査結果書

受付年月日	平成27年10月1日		試料到着年月日	平成27年10月1日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水
採水地点名称	側島公民館		採水地点住所	関市側島
採水年月日(時)	平成27年10月1日　(9:27)		天候	前日　晴　　当日　雨
採水者氏名	篠田　浩二		採水者所属	水道課
現地検査	気温	18.0 ℃	pH値	6.4
	水温	23.0 ℃	残留塩素	0.25 mg/L
	検査者氏名	篠田　浩二	検査者所属	水道課

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	3.6 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.0	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成27年10月1日　～　平成27年10月9日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成27年10月1日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成27年10月9日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 15A04669

受付No.15000110

浄水 水質 試験検査結果書

受付年月日	平成27年10月8日		試料到着年月日	平成27年10月8日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水
採水地点名称	武芸川町水道管理室(第1配水区)		採水地点住所	関市武芸川町小知野58-1
採水年月日(時)	平成27年10月8日　(12:00)		天候	前日　晴　当日　晴
採水者氏名	森　勇二		採水者所属	武芸川事務所　産業建設係
現地検査	気温	24.0 ℃	pH値	7.3
	水温	19.0 ℃	残留塩素	0.35 mg/L
	検査者氏名	森　勇二	検査者所属	武芸川事務所　産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.3 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.7	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成27年10月8日　～　平成27年10月16日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成27年10月8日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成27年10月16日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 15A04671

受付No.15000110

浄水 水質 試験検査結果書

受付年月日	平成27年10月8日		試料到着年月日	平成27年10月8日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水
採水地点名称	関市武芸川浄化センター（第2配水区）		採水地点住所	関市武芸川町跡部1811-3
採水年月日(時)	平成27年10月8日　（ 9:50 ）		天候	前日　晴　当日　晴
採水者氏名	森　勇二		採水者所属	武芸川事務所　産業建設係
現地検査	気温	22.0 ℃	pH値	7.3
	水温	21.0 ℃	残留塩素	0.35 mg/L
	検査者氏名	森　勇二	検査者所属	武芸川事務所　産業建設係

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/ml	100 CFU/ml 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.3 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.5	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成27年10月8日　～　平成27年10月16日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成27年10月8日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成27年10月16日

厚生労働大臣登録水質検査機関（第5号）
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229