

## 浄水 水質 試験検査結果書

受付No.15000110

|          |                   |         |           |           |
|----------|-------------------|---------|-----------|-----------|
| 受付年月日    | 平成28年2月3日         | 試料到着年月日 | 平成28年2月3日 |           |
| 依頼者氏名    | 関市長 尾関 健治         | 依頼者住所   | 関市若草通3-1  |           |
| 水道の区分    | 上水道               | 試験検査の目的 | 定期        |           |
| 水道の名称    | 関市上水道             | 水源種別    | 地下水       |           |
| 採水地点名称   | 上日立集会場(小瀬)        | 採水地点住所  | 関市上日立     |           |
| 採水年月日(時) | 平成28年2月3日 (10:40) | 天候      | 前日 晴 当日 晴 |           |
| 採水者氏名    | 木村・寺澤             | 採水者所属   | 水道課       |           |
| 現地検査     | 気温                | 7.0 °C  | pH値       | 6.4       |
|          | 水温                | 8.0 °C  | 残留塩素      | 0.25 mg/L |
|          | 検査者氏名             | 木村・寺澤   | 検査者所属     | 水道課       |

| 項目名               | 結果          | 基準値           | 項目名 | 結果 | 基準値 |
|-------------------|-------------|---------------|-----|----|-----|
| 一般細菌              | 0 CFU/ml    | 100 CFU/ml 以下 |     |    |     |
| 大腸菌               | 陰性          | 検出されないこと      |     |    |     |
| 塩化物イオン            | 5.2 mg/L    | 200 mg/L 以下   |     |    |     |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/L 未満 | 3 mg/L 以下     |     |    |     |
| pH値               | 7.0         | 5.8 ~ 8.6     |     |    |     |
| 味                 | 異常なし        | 異常でないこと       |     |    |     |
| 臭気                | 異常なし        | 異常でないこと       |     |    |     |
| 色度                | 0.5 度 未満    | 5 度 以下        |     |    |     |
| 濁度                | 0.1 度 未満    | 2 度 以下        |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |

|        |                            |         |              |
|--------|----------------------------|---------|--------------|
| 試験検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号による。      |         |              |
| 判定及び意見 | 上記検査結果については水質基準に 適合 であります。 |         |              |
| 試験検査期間 | 平成28年2月3日 ~ 平成28年2月10日     | 試験検査責任者 | 検査分析部長 中村 弘揮 |

平成28年2月3日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024  
水道GLP認定

平成28年2月10日


厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300  
 FAX (058)248-0229

## 浄水 水質 試験検査結果書

受付No.15000110

|          |                   |       |         |           |      |
|----------|-------------------|-------|---------|-----------|------|
| 受付年月日    | 平成28年2月3日         |       | 試料到着年月日 | 平成28年2月3日 |      |
| 依頼者氏名    | 関市長 尾関 健治         |       | 依頼者住所   | 関市若草通3-1  |      |
| 水道の区分    | 上水道               |       | 試験検査の目的 | 定期        |      |
| 水道の名称    | 関市上水道             |       | 水源種別    | 地下水       |      |
| 採水地点名称   | 下迫間公民館(白金)        |       | 採水地点住所  | 関市下迫間     |      |
| 採水年月日(時) | 平成28年2月3日 (10:00) |       | 天候      | 前日 晴      | 当日 晴 |
| 採水者氏名    | 木村・寺澤             |       | 採水者所属   | 水道課       |      |
| 現地検査     | 気温                | 6.5℃  | pH値     | 6.1       |      |
|          | 水温                | 9.0℃  | 残留塩素    | 0.25 mg/L |      |
|          | 検査者氏名             | 木村・寺澤 | 検査者所属   | 水道課       |      |

| 項目名               | 結果          | 基準値           | 項目名 | 結果 | 基準値 |
|-------------------|-------------|---------------|-----|----|-----|
| 一般細菌              | 0 CFU/ml    | 100 CFU/ml 以下 |     |    |     |
| 大腸菌               | 陰性          | 検出されないこと      |     |    |     |
| 塩化物イオン            | 3.4 mg/L    | 200 mg/L 以下   |     |    |     |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/L 未満 | 3 mg/L 以下     |     |    |     |
| pH値               | 6.8         | 5.8 ~ 8.6     |     |    |     |
| 味                 | 異常なし        | 異常でないこと       |     |    |     |
| 臭気                | 異常なし        | 異常でないこと       |     |    |     |
| 色度                | 0.5 度 未満    | 5 度 以下        |     |    |     |
| 濁度                | 0.1 度 未満    | 2 度 以下        |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |

|   |                            |   |            |         |              |
|---|----------------------------|---|------------|---------|--------------|
| 試験検査方法  | 平成15年厚生労働省告示第261号による。      |   |            |         |              |
| 判定及び意見  | 上記検査結果については水質基準に 適合 であります。 |   |            |         |              |
| 試験検査期間  | 平成28年2月3日                  | ～ | 平成28年2月10日 | 試験検査責任者 | 検査分析部長 中村 弘揮 |
| 平成28年2月3日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。   |                            |   |            |         |              |
|  | 厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)        |   |            |         |              |
| JWWA-GLP024   | 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター       |   |            |         |              |
| 水道GLP認定   | 岐阜市曙町4丁目6番地                |   |            |         |              |
| 平成28年2月10日  | TEL (058)247-1300          |   |            |         |              |
|   | FAX (058)248-0229          |   |            |         |              |

# 浄水 水質 試験検査結果書

|          |                  |         |         |           |      |
|----------|------------------|---------|---------|-----------|------|
| 受付年月日    | 平成28年2月3日        |         | 試料到着年月日 | 平成28年2月3日 |      |
| 依頼者氏名    | 関市長 尾関 健治        |         | 依頼者住所   | 関市若草通3-1  |      |
| 水道の区分    | 上水道              |         | 試験検査の目的 | 定期        |      |
| 水道の名称    | 関市上水道            |         | 水源種別    | 地下水       |      |
| 採水地点名称   | 大平台東公園(広見)       |         | 採水地点住所  | 関市太平台     |      |
| 採水年月日(時) | 平成28年2月3日 (9:15) |         | 天候      | 前日 晴      | 当日 晴 |
| 採水者氏名    | 木村・寺澤            |         | 採水者所属   | 水道課       |      |
| 現地検査     | 気温               | 3.0 °C  | pH値     | 6.9       |      |
|          | 水温               | 12.0 °C | 残留塩素    | 0.2 mg/L  |      |
|          | 検査者氏名            | 木村・寺澤   | 検査者所属   | 水道課       |      |

| 項目名               | 結果          | 基準値           | 項目名 | 結果 | 基準値 |
|-------------------|-------------|---------------|-----|----|-----|
| 一般細菌              | 0 CFU/ml    | 100 CFU/ml 以下 |     |    |     |
| 大腸菌               | 陰性          | 検出されないこと      |     |    |     |
| 塩化物イオン            | 3.4 mg/L    | 200 mg/L 以下   |     |    |     |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/L 未満 | 3 mg/L 以下     |     |    |     |
| pH値               | 7.4         | 5.8 ~ 8.6     |     |    |     |
| 味                 | 異常なし        | 異常でないこと       |     |    |     |
| 臭気                | 異常なし        | 異常でないこと       |     |    |     |
| 色度                | 0.5 度 未満    | 5 度 以下        |     |    |     |
| 濁度                | 0.1 度 未満    | 2 度 以下        |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |

|        |                            |   |            |         |              |
|--------|----------------------------|---|------------|---------|--------------|
| 試験検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号による。      |   |            |         |              |
| 判定及び意見 | 上記検査結果については水質基準に 適合 であります。 |   |            |         |              |
| 試験検査期間 | 平成28年2月3日                  | ~ | 平成28年2月10日 | 試験検査責任者 | 検査分析部長 中村 弘揮 |

平成28年2月3日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024  
水道GLP認定

平成28年2月10日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300  
 FAX (058)248-0229

No. 15A04629

# 浄水 水質 試験検査結果書

受付No.15000110

|          |                   |        |         |           |      |
|----------|-------------------|--------|---------|-----------|------|
| 受付年月日    | 平成28年2月3日         |        | 試料到着年月日 | 平成28年2月3日 |      |
| 依頼者氏名    | 関市長 尾関 健治         |        | 依頼者住所   | 関市若草通3-1  |      |
| 水道の区分    | 上水道               |        | 試験検査の目的 | 定期        |      |
| 水道の名称    | 関市上水道             |        | 水源種別    | 地下水       |      |
| 採水地点名称   | 関ノ上東公民センター(東志摩)   |        | 採水地点住所  | 関市関ノ上     |      |
| 採水年月日(時) | 平成28年2月3日 (11:00) |        | 天候      | 前日 晴      | 当日 晴 |
| 採水者氏名    | 木村・寺澤             |        | 採水者所属   | 水道課       |      |
| 現地検査     | 気温                | 8.0 ℃  | pH値     | 7.0       |      |
|          | 水温                | 12.0 ℃ | 残留塩素    | 0.3 mg/L  |      |
|          | 検査者氏名             | 木村・寺澤  | 検査者所属   | 水道課       |      |

| 項目名               | 結果          | 基準値           | 項目名 | 結果 | 基準値 |
|-------------------|-------------|---------------|-----|----|-----|
| 一般細菌              | 0 CFU/ml    | 100 CFU/ml 以下 |     |    |     |
| 大腸菌               | 陰性          | 検出されないこと      |     |    |     |
| 塩化物イオン            | 31.1 mg/L   | 200 mg/L 以下   |     |    |     |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/L 未満 | 3 mg/L 以下     |     |    |     |
| pH値               | 7.5         | 5.8 ~ 8.6     |     |    |     |
| 味                 | 異常なし        | 異常でないこと       |     |    |     |
| 臭気                | 異常なし        | 異常でないこと       |     |    |     |
| 色度                | 0.5 度 未満    | 5 度 以下        |     |    |     |
| 濁度                | 0.1 度 未満    | 2 度 以下        |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |

|        |                            |   |            |         |              |
|--------|----------------------------|---|------------|---------|--------------|
| 試験検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号による。      |   |            |         |              |
| 判定及び意見 | 上記検査結果については水質基準に 適合 であります。 |   |            |         |              |
| 試験検査期間 | 平成28年2月3日                  | ～ | 平成28年2月10日 | 試験検査責任者 | 検査分析部長 中村 弘揮 |

平成28年2月3日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024  
水道GLP認定

平成28年2月10日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300  
 FAX (058)248-0229

## 浄水 水質 試験検査結果書

受付No.15000110

|          |                  |         |           |           |
|----------|------------------|---------|-----------|-----------|
| 受付年月日    | 平成28年2月3日        | 試料到着年月日 | 平成28年2月3日 |           |
| 依頼者氏名    | 関市長 尾関 健治        | 依頼者住所   | 関市若草通3-1  |           |
| 水道の区分    | 上水道              | 試験検査の目的 | 定期        |           |
| 水道の名称    | 関市上水道            | 水源種別    | 地下水       |           |
| 採水地点名称   | 側島公民館            | 採水地点住所  | 関市側島      |           |
| 採水年月日(時) | 平成28年2月3日 (9:30) | 天候      | 前日 晴 当日 晴 |           |
| 採水者氏名    | 木村・寺澤            | 採水者所属   | 水道課       |           |
| 現地検査     | 気温               | 5.0℃    | pH値       | 6.5       |
|          | 水温               | 9.0℃    | 残留塩素      | 0.28 mg/L |
|          | 検査者氏名            | 木村・寺澤   | 検査者所属     | 水道課       |

| 項目名               | 結果          | 基準値           | 項目名 | 結果 | 基準値 |
|-------------------|-------------|---------------|-----|----|-----|
| 一般細菌              | 0 CFU/ml    | 100 CFU/ml 以下 |     |    |     |
| 大腸菌               | 陰性          | 検出されないこと      |     |    |     |
| 塩化物イオン            | 4.2 mg/L    | 200 mg/L 以下   |     |    |     |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/L 未満 | 3 mg/L 以下     |     |    |     |
| pH値               | 7.0         | 5.8 ~ 8.6     |     |    |     |
| 味                 | 異常なし        | 異常でないこと       |     |    |     |
| 臭気                | 異常なし        | 異常でないこと       |     |    |     |
| 色度                | 0.5 度 未満    | 5 度 以下        |     |    |     |
| 濁度                | 0.1 度 未満    | 2 度 以下        |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 試験検査方法  | 平成15年厚生労働省告示第261号による。      |
| 判定及び意見  | 上記検査結果については水質基準に 適合 であります。 |
| 試験検査期間  | 平成28年2月3日 ~ 平成28年2月10日     |
| 試験検査責任者 | 検査分析部長 中村 弘揮               |

平成28年2月3日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024  
水道GLP認定

平成28年2月10日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300  
 FAX (058)248-0229

## 浄水 水質 試験検査結果書

受付No.15000110

|          |                   |        |         |               |      |
|----------|-------------------|--------|---------|---------------|------|
| 受付年月日    | 平成28年2月3日         |        | 試料到着年月日 | 平成28年2月3日     |      |
| 依頼者氏名    | 関市長 尾関 健治         |        | 依頼者住所   | 関市若草通3-1      |      |
| 水道の区分    | 上水道               |        | 試験検査の目的 | 定期            |      |
| 水道の名称    | 関市上水道             |        | 水源種別    | 地下水           |      |
| 採水地点名称   | 武芸川町水道管理室(第1配水区)  |        | 採水地点住所  | 関市武芸川町小知野58-1 |      |
| 採水年月日(時) | 平成28年2月3日 (10:30) |        | 天候      | 前日 晴          | 当日 晴 |
| 採水者氏名    | 森 勇二              |        | 採水者所属   | 武芸川事務所 産業建設係  |      |
| 現地検査     | 気温                | 7.0 °C | pH値     | 7.2           |      |
|          | 水温                | 8.0 °C | 残留塩素    | 0.35 mg/L     |      |
|          | 検査者氏名             | 森 勇二   | 検査者所属   | 武芸川事務所 産業建設係  |      |

| 項目名               | 結果            | 基準値           | 項目名 | 結果 | 基準値 |
|-------------------|---------------|---------------|-----|----|-----|
| 一般細菌              | 0 CFU/ml      | 100 CFU/ml 以下 |     |    |     |
| 大腸菌               | 陰性            | 検出されないこと      |     |    |     |
| 亜硝酸態窒素            | 0.004 mg/L 未満 | 0.04 mg/L 以下  |     |    |     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   | 0.001 mg/L 未満 | 0.01 mg/L 以下  |     |    |     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | 0.4 mg/L      | 10 mg/L 以下    |     |    |     |
| 塩素酸               | 0.05 mg/L 未満  | 0.6 mg/L 以下   |     |    |     |
| クロロ酢酸             | 0.002 mg/L 未満 | 0.02 mg/L 以下  |     |    |     |
| クロロホルム            | 0.001 mg/L 未満 | 0.06 mg/L 以下  |     |    |     |
| ジクロロ酢酸            | 0.003 mg/L 未満 | 0.03 mg/L 以下  |     |    |     |
| ジブromクロロメタン       | 0.001 mg/L 未満 | 0.1 mg/L 以下   |     |    |     |
| 臭素酸               | 0.001 mg/L 未満 | 0.01 mg/L 以下  |     |    |     |
| 総トリハロメタン          | 0.001 mg/L 未満 | 0.1 mg/L 以下   |     |    |     |
| トリクロロ酢酸           | 0.003 mg/L 未満 | 0.03 mg/L 以下  |     |    |     |
| ブromジクロロメタン       | 0.001 mg/L 未満 | 0.03 mg/L 以下  |     |    |     |
| ブromホルム           | 0.001 mg/L 未満 | 0.09 mg/L 以下  |     |    |     |
| ホルムアルデヒド          | 0.008 mg/L 未満 | 0.08 mg/L 以下  |     |    |     |
| 塩化物イオン            | 3.4 mg/L      | 200 mg/L 以下   |     |    |     |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 61 mg/L       | 300 mg/L 以下   |     |    |     |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/L 未満   | 3 mg/L 以下     |     |    |     |
| pH値               | 7.7           | 5.8 ~ 8.6     |     |    |     |
| 味                 | 異常なし          | 異常でないこと       |     |    |     |
| 臭気                | 異常なし          | 異常でないこと       |     |    |     |
| 色度                | 0.5 度 未満      | 5 度 以下        |     |    |     |
| 濁度                | 0.1 度 未満      | 2 度 以下        |     |    |     |
|                   |               |               |     |    |     |
|                   |               |               |     |    |     |

試験検査方法 平成15年厚生労働省告示第261号による。

判定及び意見 上記検査結果については水質基準に 適合 であります。

試験検査期間 平成28年2月3日 ~ 平成28年2月17日 試験検査責任者 検査分析部長 中村 弘揮

平成28年2月3日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024  
水道GLP認定

平成28年2月17日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300  
FAX (058)248-0229

## 浄水 水質 試験検査結果書

受付No.15000110

|          |                    |         |         |                |      |
|----------|--------------------|---------|---------|----------------|------|
| 受付年月日    | 平成28年2月3日          |         | 試料到着年月日 | 平成28年2月3日      |      |
| 依頼者氏名    | 関市長 尾関 健治          |         | 依頼者住所   | 関市若草通3-1       |      |
| 水道の区分    | 上水道                |         | 試験検査の目的 | 定期             |      |
| 水道の名称    | 関市上水道              |         | 水源種別    | 地下水            |      |
| 採水地点名称   | 関市武芸川浄化センター(第2配水区) |         | 採水地点住所  | 関市武芸川町跡部1811-3 |      |
| 採水年月日(時) | 平成28年2月3日 (9:10)   |         | 天候      | 前日 晴           | 当日 晴 |
| 採水者氏名    | 森 勇二               |         | 採水者所属   | 武芸川事務所 産業建設係   |      |
| 現地検査     | 気温                 | 5.0 °C  | pH値     | 7.2            |      |
|          | 水温                 | 10.0 °C | 残留塩素    | 0.35 mg/L      |      |
|          | 検査者氏名              | 森 勇二    | 検査者所属   | 武芸川事務所 産業建設係   |      |

| 項目名               | 結果            | 基準値           | 項目名 | 結果 | 基準値 |
|-------------------|---------------|---------------|-----|----|-----|
| 一般細菌              | 0 CFU/ml      | 100 CFU/ml 以下 |     |    |     |
| 大腸菌               | 陰性            | 検出されないこと      |     |    |     |
| 亜硝酸態窒素            | 0.004 mg/L 未満 | 0.04 mg/L 以下  |     |    |     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   | 0.001 mg/L 未満 | 0.01 mg/L 以下  |     |    |     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | 0.4 mg/L      | 10 mg/L 以下    |     |    |     |
| 塩素酸               | 0.05 mg/L 未満  | 0.6 mg/L 以下   |     |    |     |
| クロロ酢酸             | 0.002 mg/L 未満 | 0.02 mg/L 以下  |     |    |     |
| クロロホルム            | 0.001 mg/L 未満 | 0.06 mg/L 以下  |     |    |     |
| ジクロロ酢酸            | 0.003 mg/L 未満 | 0.03 mg/L 以下  |     |    |     |
| ジブromクロロメタン       | 0.001 mg/L 未満 | 0.1 mg/L 以下   |     |    |     |
| 臭素酸               | 0.001 mg/L 未満 | 0.01 mg/L 以下  |     |    |     |
| 総トリハロメタン          | 0.001 mg/L 未満 | 0.1 mg/L 以下   |     |    |     |
| トリクロロ酢酸           | 0.003 mg/L 未満 | 0.03 mg/L 以下  |     |    |     |
| ブromジクロロメタン       | 0.001 mg/L 未満 | 0.03 mg/L 以下  |     |    |     |
| ブromホルム           | 0.001 mg/L 未満 | 0.09 mg/L 以下  |     |    |     |
| ホルムアルデヒド          | 0.008 mg/L 未満 | 0.08 mg/L 以下  |     |    |     |
| 塩化物イオン            | 3.6 mg/L      | 200 mg/L 以下   |     |    |     |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 61 mg/L       | 300 mg/L 以下   |     |    |     |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/L 未満   | 3 mg/L 以下     |     |    |     |
| pH値               | 7.8           | 5.8 ~ 8.6     |     |    |     |
| 味                 | 異常なし          | 異常でないこと       |     |    |     |
| 臭気                | 異常なし          | 異常でないこと       |     |    |     |
| 色度                | 0.5 度 未満      | 5 度 以下        |     |    |     |
| 濁度                | 0.1 度 未満      | 2 度 以下        |     |    |     |
|                   |               |               |     |    |     |
|                   |               |               |     |    |     |

試験検査方法 平成15年厚生労働省告示第261号による。

判定及び意見 上記検査結果については水質基準に 適合 であります。

試験検査期間 平成28年2月3日 ~ 平成28年2月17日 試験検査責任者 検査分析部長 中村 弘揮

平成28年2月3日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024  
水道GLP認定

平成28年2月17日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300  
 FAX (058)248-0229