

# 浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	平成29年10月16日		試料到着年月日	平成29年10月16日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道		水源種別	表流水	
採水地点名称	芳兵衛パーク飛瀬公園(北)		採水地点住所	関市洞戸飛瀬	
採水年月日(時)	平成29年10月16日 (10:52)		天候	前日 雨                  当日 雨	
採水者氏名	早川 和宏		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	17.0 °C	pH値	-	
	水温	20.5 °C	残留塩素	0.1 mg/L	
	検査者氏名	早川 和宏	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.3 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.2	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。				
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。				
試験検査期間	平成29年10月16日	~	平成29年10月26日	試験検査責任者	検査分析部長 中村 弘揮

平成29年10月16日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024  
水道GLP認定

平成29年10月26日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
**一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター**  
 岐阜市曙町4丁目6番地      TEL (058)247-1300  
 FAX (058)248-0229

No. 17A05334

## 浄水 水質試験検査結果書

受付No.17000176

受付年月日	平成29年10月16日		試料到着年月日	平成29年10月16日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水	
採水地点名称	菅谷消防団詰所(中央)		採水地点住所	関市洞戸菅谷	
採水年月日(時)	平成29年10月16日 (10:13)		天候	前日 雨 当日 雨	
採水者氏名	早川 和宏		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	17.0℃	pH値	-	
	水温	21.0℃	残留塩素	0.2 mg/L	
	検査者氏名	早川 和宏	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.7 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.2	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。				
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。				
試験検査期間	平成29年10月16日	～	平成29年10月26日	試験検査責任者	検査分析部長 中村 弘揮

平成29年10月16日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024  
水道GLP認定

平成29年10月26日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300  
FAX (058)248-0229

# 浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	平成29年10月16日		試料到着年月日	平成29年10月16日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道		水源種別	表流水	
採水地点名称	小瀬見墓地前消火栓(小瀬見)		採水地点住所	関市洞戸小瀬見	
採水年月日(時)	平成29年10月16日 (11:45)		天候	前日 雨	当日 雨
採水者氏名	早川 和宏		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	15.0℃	pH値	-	
	水温	17.5℃	残留塩素	0.2 mg/L	
	検査者氏名	早川 和宏	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.7 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	7.0	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.7 度	5 度 以下			
濁度	0.2 度	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。				
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。				
試験検査期間	平成29年10月16日	～	平成29年10月26日	試験検査責任者	検査分析部長 中村 弘揮

平成29年10月16日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。



平成29年10月26日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
岐阜市曙町4丁目6番地  
TEL (058)247-1300  
FAX (058)248-0229