No. 17A05001

受付No.17000176

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	平成29年8月16日		試料到着年月日	平成29年8月16日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水
採水地点名称	上日立集会場(小瀬)		採水地点住所	関市上日立
採水年月日(時)	平成29年8月16日　(11:00)		天候	前日　雨　　当日　雨
採水者氏名	伊藤・道家		採水者所属	水道課
現地検査	気温	24.0 ℃	pH値	6.6
	水温	28.0 ℃	残留塩素	0.2 mg/L
	検査者氏名	伊藤・道家	検査者所属	水道課

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	4.3 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	6.9	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成29年8月16日　～　平成29年9月1日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成29年8月16日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成29年9月1日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 17A05002

受付No.17000176

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	平成29年8月16日		試料到着年月日	平成29年8月16日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水
採水地点名称	下迫間公民館（白金）		採水地点住所	関市下迫間
採水年月日（時）	平成29年8月16日　（ 10:25 ）		天候	前日　雨　　当日　雨
採水者氏名	伊藤・道家		採水者所属	水道課
現地検査	気温	25.0 ℃	pH値	6.2
	水温	27.0 ℃	残留塩素	0.15 mg/L
	検査者氏名	伊藤・道家	検査者所属	水道課

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	3.6 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	6.7	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成29年8月16日　～　平成29年9月1日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成29年8月16日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成29年9月1日

厚生労働大臣登録水質検査機関（第5号）
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 17A05003

受付No.17000176

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	平成29年8月16日		試料到着年月日	平成29年8月16日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水
採水地点名称	大平台東公園(広見)		採水地点住所	関市太平台
採水年月日(時)	平成29年8月16日　(9:15)		天候	前日　雨　　当日　雨
採水者氏名	伊藤・道家		採水者所属	水道課
現地検査	気温	26.5 ℃	pH値	6.8
	水温	26.0 ℃	残留塩素	0.2 mg/L
	検査者氏名	伊藤・道家	検査者所属	水道課

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	3.8 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.3	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成29年8月16日　～　平成29年9月1日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成29年8月16日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成29年9月1日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 17A05004

受付No.17000176

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	平成29年8月16日		試料到着年月日	平成29年8月16日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水
採水地点名称	関ノ上東公民センター（東志摩）		採水地点住所	関市関ノ上
採水年月日(時)	平成29年8月16日　（ 11:30 ）		天候	前日　雨　　当日　雨
採水者氏名	伊藤・道家		採水者所属	水道課
現地検査	気温	25.0 ℃	pH値	7.0
	水温	27.0 ℃	残留塩素	0.3 mg/L
	検査者氏名	伊藤・道家	検査者所属	水道課

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	20.0 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.4	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成29年8月16日　～　平成29年9月1日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成29年8月16日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成29年9月1日

厚生労働大臣登録水質検査機関（第5号）
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 17A05005

受付No.17000176

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	平成29年8月16日		試料到着年月日	平成29年8月16日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水
採水地点名称	側島公民館（白金第2）		採水地点住所	関市側島
採水年月日（時）	平成29年8月16日　（ 9:50 ）		天候	前日　雨　　当日　雨
採水者氏名	伊藤・道家		採水者所属	水道課
現地検査	気温	25.0 ℃	pH値	6.8
	水温	28.0 ℃	残留塩素	0.2 mg/L
	検査者氏名	伊藤・道家	検査者所属	水道課

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	4.6 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.1	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成29年8月16日　～　平成29年9月1日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成29年8月16日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成29年9月1日

厚生労働大臣登録水質検査機関（第5号）
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229