No. 17A05006

受付No.17000176

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	平成29年10月16日		試料到着年月日	平成29年10月16日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水
採水地点名称	上日立集会場(小瀬)		採水地点住所	関市上日立
採水年月日(時)	平成29年10月16日 (10:45)		天候	前日 雨　当日 雨
採水者氏名	武藤政紀・道家秀樹		採水者所属	水道課
現地検査	気温	16.0 ℃	pH値	6.4
	水温	22.0 ℃	残留塩素	0.23 mg/L
	検査者氏名	武藤政紀・道家秀樹	検査者所属	水道課

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	4.0 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	6.8	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成29年10月16日　～　平成29年10月26日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成29年10月16日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成29年10月26日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 17A05007

受付No.17000176

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	平成29年10月16日		試料到着年月日	平成29年10月16日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水
採水地点名称	下迫間公民館（白金）		採水地点住所	関市下迫間
採水年月日(時)	平成29年10月16日 （ 10:10 ）		天候	前日　雨　　当日　雨
採水者氏名	武藤政紀・道家秀樹		採水者所属	水道課
現地検査	気温	17.0 ℃	pH値	6.4
	水温	21.0 ℃	残留塩素	0.2 mg/L
	検査者氏名	武藤政紀・道家秀樹	検査者所属	水道課

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	3.6 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	6.7	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成29年10月16日　～　平成29年10月26日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成29年10月16日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成29年10月26日

厚生労働大臣登録水質検査機関（第5号）
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 17A05008

受付No.17000176

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	平成29年10月16日		試料到着年月日	平成29年10月16日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水
採水地点名称	大平台東公園(広見)		採水地点住所	関市太平台
採水年月日(時)	平成29年10月16日 （ 9:20 ）		天候	前日　雨　　当日　雨
採水者氏名	武藤政紀・道家秀樹		採水者所属	水道課
現地検査	気温	17.0 ℃	pH値	6.8
	水温	22.0 ℃	残留塩素	0.25 mg/L
	検査者氏名	武藤政紀・道家秀樹	検査者所属	水道課

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	3.6 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.2	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成29年10月16日　～　平成29年10月26日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成29年10月16日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成29年10月26日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 17A05009

受付No.17000176

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	平成29年10月16日		試料到着年月日	平成29年10月16日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水
採水地点名称	関ノ上東公民センター（東志摩）		採水地点住所	関市関ノ上
採水年月日(時)	平成29年10月16日 （ 10:10 ）		天候	前日　雨　　当日　雨
採水者氏名	武藤政紀・道家秀樹		採水者所属	水道課
現地検査	気温	16.0 ℃	pH値	6.8
	水温	22.0 ℃	残留塩素	0.25 mg/L
	検査者氏名	武藤政紀・道家秀樹	検査者所属	水道課

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	17.5 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.4	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成29年10月16日　～　平成29年10月26日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成29年10月16日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成29年10月26日

厚生労働大臣登録水質検査機関（第5号）
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 17A05010

受付No.17000176

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	平成29年10月16日		試料到着年月日	平成29年10月16日
依頼者氏名	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水
採水地点名称	側島公民館（白金第2）		採水地点住所	関市側島
採水年月日(時)	平成29年10月16日 （ 9:40 ）		天候	前日　雨　　当日　雨
採水者氏名	武藤政紀・道家秀樹		採水者所属	水道課
現地検査	気温	16.0 ℃	pH値	6.8
	水温	22.0 ℃	残留塩素	0.23 mg/L
	検査者氏名	武藤政紀・道家秀樹	検査者所属	水道課

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	4.2 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.2	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成29年10月16日　～　平成29年10月26日	試験検査責任者	検査分析部長　中村　弘揮

平成29年10月16日 提出された検体の試験・検査結果は上記のとおりです。

JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成29年10月26日

厚生労働大臣登録水質検査機関（第5号）
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229