

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	平成31年1月8日		試料到着年月日	平成31年1月8日
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	伏流水
採水地点名称	フラワーパーク板取(白谷)		採水地点住所	関市板取440-1
採水年月日(時)	平成31年1月8日 (8:30)		天候	前日 曇 当日 曇
採水者氏名	早川 和宏		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター
現地検査	気温	7.0 ℃	pH値	—
	水温	6.5 ℃	遊離残留塩素	0.4 mg/L
	検査者氏名	早川 和宏	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

[illegible]

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。			
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。			
試験検査期間	平成31年1月8日	～	平成31年1月15日	試験検査責任者 検査分析部長 杉浦 智彦

平成31年1月8日 提出された検体の試験検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成31年1月15日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	平成31年1月8日		試料到着年月日	平成31年1月8日
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	表流水
採水地点名称	岩本消防団詰所(岩本)		採水地点住所	関市板取1689-1
採水年月日(時)	平成31年1月8日 (11:05)		天候	前日 曇 当日 曇
採水者氏名	早川 和宏		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター
現地検査	気温	7.5 ℃	pH値	—
	水温	4.0 ℃	遊離残留塩素	0.1 mg/L
	検査者氏名	早川 和宏	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

[illegible]

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。			
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。			
試験検査期間	平成31年1月8日	～	平成31年1月15日	試験検査責任者 検査分析部長 杉浦 智彦

平成31年1月8日 提出された検体の試験検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成31年1月15日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)

一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター

岐阜市曙町4丁目6番地

TEL (058)247-1300

FAX (058)248-0229

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	平成31年1月8日		試料到着年月日	平成31年1月8日
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	表流水
採水地点名称	日置 眞佐男宅(三友)		採水地点住所	関市板取3497
採水年月日(時)	平成31年1月8日 (10:35)		天候	前日 曇 当日 曇
採水者氏名	早川 和宏		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター
現地検査	気温	7.5 ℃	pH値	—
	水温	7.0 ℃	遊離残留塩素	0.3 mg/L
	検査者氏名	早川 和宏	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

[illegible]

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。			
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。			
試験検査期間	平成31年1月8日	～	平成31年1月15日	試験検査責任者 検査分析部長 杉浦 智彦

平成31年1月8日 提出された検体の試験検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成31年1月15日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)

一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター

岐阜市曙町4丁目6番地

TEL (058)247-1300

FAX (058)248-0229

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	平成31年1月8日		試料到着年月日	平成31年1月8日
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	伏流水
採水地点名称	長屋 直子宅前(二共)		採水地点住所	関市板取4852-1
採水年月日(時)	平成31年1月8日 (10:05)		天候	前日 曇 当日 曇
採水者氏名	早川 和宏		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター
現地検査	気温	5.0 ℃	pH値	—
	水温	5.0 ℃	遊離残留塩素	0.2 mg/L
	検査者氏名	早川 和宏	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

[illegible]

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。			
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。			
試験検査期間	平成31年1月8日	～	平成31年1月15日	試験検査責任者 検査分析部長 杉浦 智彦

平成31年1月8日 提出された検体の試験検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成31年1月15日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

[illegible]

平成31年1月8日 提出された検体の試験検査結果は上記のとおりです。



平成31年1月15日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229