

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	平成30年7月2日		試料到着年月日	平成30年7月2日
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水
採水地点名称	旧小学校(下岩)		採水地点住所	関市上之保23679-1
採水年月日(時)	平成30年7月2日 (9:15)		天候	前日 晴 当日 曇
採水者氏名	早川 和宏		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター
現地検査	気温	26.5 ℃	pH値	—
	水温	23.0 ℃	遊離残留塩素	0.4 mg/L
	検査者氏名	早川 和宏	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

[illegible]

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。		
試験検査期間	平成30年7月2日	～	平成30年7月12日
	試験検査責任者	検査分析部長	杉浦 智彦

平成30年7月2日 提出された検体の試験検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定

平成30年7月12日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)

一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター

岐阜市曙町4丁目6番地

TEL (058)247-1300

FAX (058)248-0229