

No. 19A04044

浄水 水質試験検査結果書

受付No.19000782

受付年月日	令和2年1月14日		試料到着年月日	令和2年1月14日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水	
採水地点名称	菅谷消防団詰所(中央)		採水地点住所	関市洞戸菅谷	
採水年月日(時)	令和2年1月14日 (10:40)		天候	前日 晴	当日 晴
採水者氏名	岩間 紀知		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	8.0 ℃	pH値	-	
	水温	10.5 ℃	遊離残留塩素	0.1 mg/L	
	検査者氏名	岩間 紀知	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.9 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.4	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。				
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。				
試験検査期間	令和2年1月14日	~	令和2年1月21日	試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦

令和2年1月14日 提出された検体の試験検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定

令和2年1月21日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地
TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和2年1月14日		試料到着年月日	令和2年1月14日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道		水源種別	表流水	
採水地点名称	芳兵衛パーク飛瀬公園(北)		採水地点住所	関市洞戸飛瀬	
採水年月日(時)	令和2年1月14日 (13:07)		天候	前日 晴 当日 晴	
採水者氏名	岩間 紀知		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	9.5 °C	pH値	-	
	水温	11.0 °C	遊離残留塩素	0.1 mg/L	
	検査者氏名	岩間 紀知	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.3 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.0	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。				
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。				
試験検査期間	令和2年1月14日	~	令和2年1月21日	試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦

令和2年1月14日 提出された検体の試験検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定

令和2年1月21日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

浄水 水質試験検査結果書

Table with inspection details including date (令和2年1月14日), location (関市長 尾関 健治), purpose (定期), and water source (表流水).

Main inspection results table with columns: 項目名 (Item Name), 結果 (Result), 基準値 (Reference Value).

Summary rows: 試験検査方法 (平成15年厚生労働省告示第261号による), 判定及び意見 (上記検査結果については、水質基準に 適合 であります).

試験検査期間 (令和2年1月14日 ~ 令和2年1月21日), 試験検査責任者 (検査分析部長 杉浦 智彦)

令和2年1月14日 提出された検体の試験検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024 水道GLP認定

令和2年1月21日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号) 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター