

受付年月日	令和2年9月1日		試料到着年月日	令和2年9月1日
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	伏流水
採水地点名称	フラワーパーク板取(白谷)		採水地点住所	関市板取440-1
採水年月日(時)	令和2年9月1日 (9:00)		天候	前日 晴 当日 曇
採水者氏名	松巾 宗平		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター
現地検査	気温	25.0 °C	pH値	—
	水温	32.0 °C	遊離残留塩素	0.1 mg/L
	検査者氏名	松巾 宗平	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

[illegible]

判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。
--------	-----------------------------

令和2年9月1日 提出された検体の試験検査結果は上記のとおりです。



厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地
TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

浄水 水質試験検査結果書

受付No.20000703

受付年月日	令和2年9月1日		試料到着年月日	令和2年9月1日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道		水源種別	表流水	
採水地点名称	岩本消防団詰所(岩本)		採水地点住所	関市板取1689-1	
採水年月日(時)	令和2年9月1日 (12:10)		天候	前日 晴 当日 曇	
採水者氏名	松巾 宗平		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	29.0 ℃	pH値	—	
	水温	29.0 ℃	遊離残留塩素	0.1 mg/L	
	検査者氏名	松巾 宗平	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5 mg/L	10 mg/L 以下			
塩素酸	0.11 mg/L	0.6 mg/L 以下			
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下			
クロロホルム	0.011 mg/L	0.06 mg/L 以下			
ジクロロ酢酸	0.004 mg/L	0.03 mg/L 以下			
ジブromクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1 mg/L 以下			
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下			
総トリハロメタン	0.013 mg/L	0.1 mg/L 以下			
トリクロロ酢酸	0.003 mg/L	0.03 mg/L 以下			
ブromジクロロメタン	0.002 mg/L	0.03 mg/L 以下			
ブromホルム	0.001 mg/L 未満	0.09 mg/L 以下			
ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08 mg/L 以下			
塩化物イオン	3.9 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	7.3	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。				
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。				
試験検査期間	令和2年9月1日	～	令和2年9月9日	試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦

令和2年9月1日 提出された検体の試験検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定

令和2年9月9日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地
TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229



浄水 水質試験検査結果書

受付No.20000703

受付年月日	令和2年9月1日		試料到着年月日	令和2年9月1日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道		水源種別	伏流水	
採水地点名称	関市板取診療所(南部)		採水地点住所	関市板取6503	
採水年月日(時)	令和2年9月1日 (13:10)		天候	前日 晴 当日 曇	
採水者氏名	松巾 宗平		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	31.0 ℃	pH値	-	
	水温	31.0 ℃	遊離残留塩素	0.1 mg/L	
	検査者氏名	松巾 宗平	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/L	10 mg/L 以下			
塩素酸	0.05 mg/L	0.6 mg/L 以下			
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下			
クロロホルム	0.003 mg/L	0.06 mg/L 以下			
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03 mg/L 以下			
ジブromクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1 mg/L 以下			
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下			
総トリハロメタン	0.005 mg/L	0.1 mg/L 以下			
トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03 mg/L 以下			
ブromジクロロメタン	0.002 mg/L	0.03 mg/L 以下			
ブromホルム	0.001 mg/L 未満	0.09 mg/L 以下			
ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08 mg/L 以下			
塩化物イオン	2.4 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.0	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。				
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。				
試験検査期間	令和2年9月1日	～	令和2年9月9日	試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦

令和2年9月1日 提出された検体の試験検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定

令和2年9月9日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地
TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229



受付年月日	令和2年9月1日		試料到着年月日	令和2年9月1日
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	表流水
採水地点名称	農業集落排水処理場(三友)		採水地点住所	関市板取字新谷3131-1
採水年月日(時)	令和2年9月1日 (11:30)		天候	前日 晴 当日 曇
採水者氏名	松巾 宗平		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター
現地検査	気温	28.0 °C	pH値	—
	水温	30.5 °C	遊離残留塩素	0.1 mg/L
	検査者氏名	松巾 宗平	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

[illegible]

判定及び意見

上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。

令和2年9月1日 提出された検体の試験検査結果は上記のとおりです。



厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地
TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地
TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和2年9月1日		試料到着年月日	令和2年9月1日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道		水源種別	伏流水	
採水地点名称	関市板取4852-1前(二共)		採水地点住所	関市板取4852-1	
採水年月日(時)	令和2年9月1日 (10:45)		天候	前日 晴 当日 曇	
採水者氏名	松巾 宗平		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	26.5 ℃	pH値	-	
	水温	27.0 ℃	遊離残留塩素	0.1 mg/L	
	検査者氏名	松巾 宗平	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 mg/L	10 mg/L 以下			
塩素酸	0.05 mg/L 未満	0.6 mg/L 以下			
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下			
クロロホルム	0.003 mg/L	0.06 mg/L 以下			
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03 mg/L 以下			
ジブromクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1 mg/L 以下			
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下			
総トリハロメタン	0.003 mg/L	0.1 mg/L 以下			
トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03 mg/L 以下			
ブromジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.03 mg/L 以下			
ブromホルム	0.001 mg/L 未満	0.09 mg/L 以下			
ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08 mg/L 以下			
アルミニウム及びその化合物	0.06 mg/L	0.2 mg/L 以下			
塩化物イオン	1.6 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.6	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。				
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。				
試験検査期間	令和2年9月1日	～	令和2年9月9日	試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦

令和2年9月1日 提出された検体の試験検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定

令和2年9月9日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地
TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229



録水質検査機関
 県公衆衛生
 TEL (05
 FAX (05