

### 浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和2年10月13日	試料到着年月日	令和2年10月13日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治	依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道	試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道	水源種別	地下水	
採水地点名称	旧小学校(下岩)	採水地点住所	関市上之保23679-1	
採水年月日(時)	令和2年10月13日 (10:10)	天候	前日 晴 当日 晴	
採水者氏名	松巾 宗平	採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	21.0 ℃	pH値	-
	水温	21.5 ℃	遊離残留塩素	0.2 mg/L
	検査者氏名	松巾 宗平	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.5 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.2	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。				
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 であります。				
試験検査期間	令和2年10月13日	～	令和2年10月19日	試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦

令和2年10月13日 提出された検体の試験検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024  
水道GLP認定

令和2年10月19日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
岐阜市曙町4丁目6番地  
TEL (058)247-1300  
FAX (058)248-0229

