



## 浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和3年10月11日	試料到着年月日	令和3年10月11日	
依頼者	関市長 尾関 健治	依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道	試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道	水源種別	地下水	
採水地点名称	菅谷消防団詰所(中央)	採水地点住所	関市洞戸菅谷	
採水年月日(時)	令和3年10月11日 (10:05)	天候	前日 晴 当日 曇	
採水者	松巾 宗平	採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	26.0 °C	pH値	-
	水温	24.5 °C	遊離残留塩素	0.2 mg/L
	検査者	松巾 宗平	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.6 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.2	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。				
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 です。				
試験検査期間	令和3年10月11日	～	令和3年10月18日	試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦
令和3年10月11日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。					
					
JWWA-GLP024 水道GLP認定		厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号) 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL 058-247-1300 FAX 058-248-0229			
令和3年10月18日					

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和3年10月11日	試料到着年月日	令和3年10月11日	
依頼者	関市長 尾関 健治	依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道	試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道	水源種別	表流水	
採水地点名称	芳兵衛パーク飛瀬公園(北)	採水地点住所	関市洞戸飛瀬	
採水年月日(時)	令和3年10月11日 (10:45)	天候	前日 晴 当日 曇	
採水者	松巾 宗平	採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	26.5 ℃	pH値	—
	水温	23.5 ℃	遊離残留塩素	0.1 mg/L
	検査者	松巾 宗平	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.3 mg/L	.200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	6.8	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 です。		
試験検査期間	令和3年10月11日 ~ 令和3年10月18日	試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦


令和3年10月11日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024 水道GLP認定

令和3年10月18日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
岐阜市曙町4丁目6番地 (058)247-1300  
FAX (058)248-0229



# 浄水 水質試験検査結果書

受付No.21000177

受付年月日	令和3年10月11日	試料到着年月日	令和3年10月11日	
依頼者	関市長 尾関 健治	依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道	試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道	水源種別	表流水	
採水地点名称	小瀬見墓地前消火栓(小瀬見)	採水地点住所	関市洞戸小瀬見	
採水年月日(時)	令和3年10月11日 (11:45)	天候	前日 晴 当日 曇	
採水者	松巾 宗平	採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	25.0 °C	pH値	—
	水温	24.0 °C	遊離残留塩素	0.1 mg/L
	検査者	松巾 宗平	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.6 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	7.1	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			


試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 です。		
試験検査期間	令和3年10月11日 ~ 令和3年10月18日	試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦

令和3年10月11日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024  
水道GLP認定

令和3年10月18日



厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
岐阜市曙町4丁目6番地  
TEL (058)247-1300  
FAX (058)248-0229