

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和3年6月7日	試料到着年月日	令和3年6月7日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治	依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道	試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道	水源種別	地下水	
採水地点名称	谷口水辺公園(第1配水区)	採水地点住所	関市武芸川町谷口桶森	
採水年月日(時)	令和3年6月7日 (9:15)	天候	前日 晴 当日 晴	
採水者氏名	松巾 宗平	採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	24.5 °C	pH値	—
	水温	21.5 °C	遊離残留塩素	0.2 mg/L
	検査者氏名	松巾 宗平	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.4 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.9	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 です。		
試験検査期間	令和3年6月7日	~	令和3年6月16日
試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦		


令和3年6月7日 提出された検体の試験検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定

令和3年6月16日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
 FAX (058)248-0229



浄水 水質試験検査結果書

受付No.21000177

受付年月日	令和3年6月7日		試料到着年月日	令和3年6月7日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水	
採水地点名称	関市武芸川浄化センター(第2配水区)		採水地点住所	関市武芸川町跡部1811-3	
採水年月日(時)	令和3年6月7日 (12:45)		天候	前日 晴	当日 晴
採水者氏名	松巾 宗平		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	30.0 °C	pH値	-	
	水温	22.0 °C	遊離残留塩素	0.2 mg/L	
	検査者氏名	松巾 宗平	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.3 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.9	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			


試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。				
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 です。				
試験検査期間	令和3年6月7日	～	令和3年6月16日	試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦

令和3年6月7日 提出された検体の試験検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定

令和3年6月16日



厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL(058)247-1300
 FAX(058)248-0229

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和3年6月7日	試料到着年月日	令和3年6月7日	
依頼者氏名	関市長 尾関 健治	依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道	試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道	水源種別	地下水	
採水地点名称	中川原公園(寺尾)	採水地点住所	関市武芸川町谷口2688	
採水年月日(時)	令和3年6月7日 (9:52)	天候	前日 晴 当日 晴	
採水者氏名	松巾 宗平	採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	24.0℃	pH値	－
	水温	20.0℃	遊離残留塩素	0.1 mg/L
	検査者氏名	松巾 宗平	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.1 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	7.0	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度未満	5 度以下			
濁度	0.1 度未満	2 度以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。				
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に適合です。				
試験検査期間	令和3年6月7日	～	令和3年6月16日	試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦

令和3年6月7日 提出された検体の試験検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024 水道GLP認定

令和3年6月16日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

