

淨水 水質試驗檢查結果書

受付No.21000177

受付年月日	令和3年9月13日		試料到着年月日	令和3年9月13日			
依頼者	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1			
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期			
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水			
採水地点名称	谷口水辺公園(第1配水区)		採水地点住所	関市武芸川町谷口桶森			
採水年月日(時)	令和3年9月13日 (10:00)		天候	前日	晴	当日	晴
採水者	松巾 宗平		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター			
現地検査	気温	26.0 °C	pH値	—			
	水温	25.5 °C	遊離残留塩素	0.2 mg/L			
	検査者	松巾 宗平	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に適合です。		
試験検査期間	令和3年9月13日	～	令和3年9月24日

令和3年9月13日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定

令和3年9月24日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地 Tel (058)247-1300
FAX (058)248-0229

淨水 水質試驗檢查結果書

受付No.21000177

受付年月日	令和3年9月13日	試料到着年月日	令和3年9月13日	
依頼者	関市長 尾関 健治	依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道	試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道	水源種別	地下水	
採水地点名称	関市武芸川浄化センター(第2配水区)	採水地点住所	関市武芸川町跡部1811-3	
採水年月日(時)	令和3年9月13日 (9:45)	天候	前日 晴 当日 晴	
採水者	松巾 宗平	採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	26.0 °C	pH値	—
	水温	25.0 °C	遊離残留塩素	0.1 mg/L
	検査者	松巾 宗平	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター


試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に適合です。		
試験検査期間	令和3年9月13日	～	令和3年9月24日

令和3年9月13日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定

令和3年9月24日




厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

浄水 水質試験検査結果書

受付No.21000177

受付年月日	令和3年9月13日		試料到着年月日	令和3年9月13日	
依頼者	関市長 尾関 健治		依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水	
採水地点名称	中川原公園(寺尾)		採水地点住所	関市芸川町谷口2688	
採水年月日(時)	令和3年9月13日 (11:10)		天候	前日 晴	当日 晴
採水者	松巾 宗平		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	28.5 °C	pH値	—	
	水温	22.5 °C	遊離残留塩素	0.2 mg/L	
	検査者	松巾 宗平	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.3 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.0	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			
試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。				
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に適合です。				
試験検査期間	令和3年9月13日 ~ 令和3年9月24日		試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦	
令和3年9月13日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。					
JWWA GLP ACCREDITATION JWWA-GLP024 水道GLP認定	令和3年9月24日		 厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号) 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター ^{TEL (058)247-1300} 岐阜市曙町4丁目6番地 ^{FAX (058)248-0229}		