No. 21A03895

浄水 水質試験検査結果書

受付No.21000177

受付年月日	令和3年11月17日		試料到着年月日	令和3年11月17日
依頼者	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水
採水地点名称	本郷集会場(小瀬)		採水地点住所	関市神野本郷
採水年月日(時)	令和3年11月17日　(11:22)		天候	前日　晴　当日　晴
採水者	松巾　宗平		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター
現地検査	気温	15.5 ℃	pH値	—
	水温	18.0 ℃	遊離残留塩素	0.1 mg/L
	検査者	松巾　宗平	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	5.4 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.0	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 です。		
試験検査期間	令和3年11月17日　～　令和3年11月25日	試験検査責任者	検査分析部長　杉浦　智彦

令和3年11月17日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

JWWA GLP ACCREDITATION
JWWA-GLP024
水道GLP認定

令和3年11月25日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL　(058)247-1300
FAX　(058)248-0229

No. 21A03896

浄水 水質試験検査結果書

受付No.21000177

受付年月日	令和3年11月17日		試料到着年月日	令和3年11月17日
依頼者	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水
採水地点名称	下迫間公民館(白金)		採水地点住所	関市下迫間
採水年月日(時)	令和3年11月17日　(11:55)		天候	前日　晴　　当日　晴
採水者	松巾　宗平		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター
現地検査	気温	15.5 ℃	pH値	－
	水温	16.5 ℃	遊離残留塩素	0.1 mg/L
	検査者	松巾　宗平	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	3.2 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	6.7	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 です。		
試験検査期間	令和3年11月17日　～　令和3年11月25日	試験検査責任者	検査分析部長　杉浦　智彦

令和3年11月17日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

JWWA GLP ACCREDITATION
JWWA-GLP024
水道GLP認定

令和3年11月25日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 21A03897

浄水 水質試験検査結果書

受付No.21000177

受付年月日	令和3年11月17日		試料到着年月日	令和3年11月17日	
依頼者	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水	
採水地点名称	大平台東公園(広見)		採水地点住所	関市太平台	
採水年月日(時)	令和3年11月17日　(13:15)		天候	前日　晴　　当日　晴	
採水者	松巾　宗平		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	18.0 ℃	pH値	－	
	水温	19.5 ℃	遊離残留塩素	0.1 mg/L	
	検査者	松巾　宗平	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	3.4 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.3	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 です。		
試験検査期間	令和3年11月17日　～　令和3年11月25日	試験検査責任者	検査分析部長　杉浦　智彦

令和3年11月17日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

JWWA GLP ACCREDITATION
JWWA-GLP024
水道GLP認定

令和3年11月25日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 21A03898

浄水 水質試験検査結果書

受付No.21000177

受付年月日	令和3年11月17日		試料到着年月日	令和3年11月17日
依頼者	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水
採水地点名称	関ノ上東公民センター(東志摩)		採水地点住所	関市関ノ上
採水年月日(時)	令和3年11月17日　(12:32)		天候	前日　晴　　当日　晴
採水者	松巾　宗平		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター
現地検査	気温	17.5 ℃	pH値	－
	水温	19.5 ℃	遊離残留塩素	0.2 mg/L
	検査者	松巾　宗平	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	17.3 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.7	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 です。		
試験検査期間	令和3年11月17日　～　令和3年11月25日	試験検査責任者	検査分析部長　杉浦　智彦

令和3年11月17日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

JWWA GLP ACCREDITATION
JWWA-GLP024
水道GLP認定

令和3年11月25日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 21A03899

浄水 水質試験検査結果書

受付No.21000177

受付年月日	令和3年11月17日		試料到着年月日	令和3年11月17日	
依頼者	関市長　尾関　健治		依頼者住所	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水	
採水地点名称	側島公民館(白金第2)		採水地点住所	関市側島	
採水年月日(時)	令和3年11月17日　(13:45)		天候	前日　晴　　当日　晴	
採水者	松巾　宗平		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	18.5 ℃	pH値	－	
	水温	18.5 ℃	遊離残留塩素	0.1 mg/L	
	検査者	松巾　宗平	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	4.1 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	6.9	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 です。		
試験検査期間	令和3年11月17日　～　令和3年11月25日	試験検査責任者	検査分析部長　杉浦　智彦

令和3年11月17日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

JWWA GLP ACCREDITATION
JWWA-GLP024
水道GLP認定

令和3年11月25日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229