

No. 21A03906

# 浄水 水質試験検査結果書

受付No.21000177

|          |                   |         |                   |                   |
|----------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 受付年月日    | 令和4年1月11日         | 試料到着年月日 | 令和4年1月11日         |                   |
| 依頼者      | 関市長 尾関 健治         | 依頼者住所   | 関市若草通3-1          |                   |
| 水道の区分    | 上水道               | 試験検査の目的 | 定期                |                   |
| 水道の名称    | 関市上水道             | 水源種別    | 地下水               |                   |
| 採水地点名称   | 本郷集会場(小瀬)         | 採水地点住所  | 関市神野本郷            |                   |
| 採水年月日(時) | 令和4年1月11日 (11:15) | 天候      | 前日 晴 当日 雨         |                   |
| 採水者      | 松巾 宗平             | 採水者所属   | (一財)岐阜県公衆衛生検査センター |                   |
| 現地検査     | 気温                | 4.0 °C  | pH値               | -                 |
|          | 水温                | 11.5 °C | 遊離残留塩素            | 0.2 mg/L          |
|          | 検査者               | 松巾 宗平   | 検査者所属             | (一財)岐阜県公衆衛生検査センター |

| 項目名               | 結果          | 基準値           | 項目名 | 結果 | 基準値 |
|-------------------|-------------|---------------|-----|----|-----|
| 一般細菌              | 0 CFU/mL    | 100 CFU/mL 以下 |     |    |     |
| 大腸菌               | 陰性          | 検出されないこと      |     |    |     |
| 塩化物イオン            | 8.9 mg/L    | 200 mg/L 以下   |     |    |     |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/L 未満 | 3 mg/L 以下     |     |    |     |
| pH値               | 7.1         | 5.8 ~ 8.6     |     |    |     |
| 味                 | 異常なし        | 異常でないこと       |     |    |     |
| 臭気                | 異常なし        | 異常でないこと       |     |    |     |
| 色度                | 0.5 度 未満    | 5 度 以下        |     |    |     |
| 濁度                | 0.1 度 未満    | 2 度 以下        |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |


|        |                          |         |              |
|--------|--------------------------|---------|--------------|
| 試験検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号による。    |         |              |
| 判定及び意見 | 上記検査結果については、水質基準に 適合 です。 |         |              |
| 試験検査期間 | 令和4年1月11日 ~ 令和4年1月20日    | 試験検査責任者 | 検査分析部長 杉浦 智彦 |

令和4年1月11日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024  
水道GLP認定

令和4年1月20日



厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
 岐阜市曙町4丁目6番地  
 TEL (058)247-1300  
 FAX (058)248-0229

# 浄水 水質試験検査結果書

受付No.21000177

|          |                  |         |         |                    |  |
|----------|------------------|---------|---------|--------------------|--|
| 受付年月日    | 令和4年1月11日        |         | 試料到着年月日 | 令和4年1月11日          |  |
| 依頼者      | 関市長 尾関 健治        |         | 依頼者住所   | 関市若草通3-1           |  |
| 水道の区分    | 上水道              |         | 試験検査の目的 | 定期                 |  |
| 水道の名称    | 関市上水道            |         | 水源種別    | 地下水                |  |
| 採水地点名称   | 下迫間公民館(白金)       |         | 採水地点住所  | 関市下迫間              |  |
| 採水年月日(時) | 令和4年1月11日 (8:40) |         | 天候      | 前日 晴          当日 雨 |  |
| 採水者      | 松巾 宗平            |         | 採水者所属   | (一財)岐阜県公衆衛生検査センター  |  |
| 現地検査     | 気温               | 3.5 °C  | pH値     | -                  |  |
|          | 水温               | 10.0 °C | 遊離残留塩素  | 0.1 mg/L           |  |
|          | 検査者              | 松巾 宗平   | 検査者所属   | (一財)岐阜県公衆衛生検査センター  |  |

| 項目名               | 結果          | 基準値           | 項目名 | 結果 | 基準値 |
|-------------------|-------------|---------------|-----|----|-----|
| 一般細菌              | 0 CFU/mL    | 100 CFU/mL 以下 |     |    |     |
| 大腸菌               | 陰性          | 検出されないこと      |     |    |     |
| 塩化物イオン            | 3.3 mg/L    | 200 mg/L 以下   |     |    |     |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/L 未満 | 3 mg/L 以下     |     |    |     |
| pH値               | 6.8         | 5.8 ~ 8.6     |     |    |     |
| 味                 | 異常なし        | 異常でないこと       |     |    |     |
| 臭気                | 異常なし        | 異常でないこと       |     |    |     |
| 色度                | 0.5 度 未満    | 5 度 以下        |     |    |     |
| 濁度                | 0.1 度 未満    | 2 度 以下        |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |


|        |                        |   |           |         |              |
|--------|------------------------|---|-----------|---------|--------------|
| 試験検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号による。  |   |           |         |              |
| 判定及び意見 | 上記検査結果については、水質基準に適合です。 |   |           |         |              |
| 試験検査期間 | 令和4年1月11日              | ~ | 令和4年1月20日 | 試験検査責任者 | 検査分析部長 杉浦 智彦 |

令和4年1月11日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。



令和4年1月20日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
 岐阜市曙町4丁目6番地  
 TEL (058)247-1300  
 FAX (058)248-0229



# 浄水 水質試験検査結果書

|          |                   |       |         |                   |
|----------|-------------------|-------|---------|-------------------|
| 受付年月日    | 令和4年1月11日         |       | 試料到着年月日 | 令和4年1月11日         |
| 依頼者      | 関市長 尾関 健治         |       | 依頼者住所   | 関市若草通3-1          |
| 水道の区分    | 上水道               |       | 試験検査の目的 | 定期                |
| 水道の名称    | 関市上水道             |       | 水源種別    | 地下水               |
| 採水地点名称   | 大平台東公園(広見)        |       | 採水地点住所  | 関市大平台             |
| 採水年月日(時) | 令和4年1月11日 (13:30) |       | 天候      | 前日 晴 当日 雨         |
| 採水者      | 松巾 宗平             |       | 採水者所属   | (一財)岐阜県公衆衛生検査センター |
| 現地検査     | 気温                | 5.0℃  | pH値     | —                 |
|          | 水温                | 12.5℃ | 遊離残留塩素  | 0.2 mg/L          |
|          | 検査者               | 松巾 宗平 | 検査者所属   | (一財)岐阜県公衆衛生検査センター |

| 項目名               | 結果          | 基準値           | 項目名 | 結果 | 基準値 |
|-------------------|-------------|---------------|-----|----|-----|
| 一般細菌              | 0 CFU/mL    | 100 CFU/mL 以下 |     |    |     |
| 大腸菌               | 陰性          | 検出されないこと      |     |    |     |
| 塩化物イオン            | 3.4 mg/L    | 200 mg/L 以下   |     |    |     |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/L 未満 | 3 mg/L 以下     |     |    |     |
| pH値               | 7.3         | 5.8 ~ 8.6     |     |    |     |
| 味                 | 異常なし        | 異常でないこと       |     |    |     |
| 臭気                | 異常なし        | 異常でないこと       |     |    |     |
| 色度                | 0.5 度 未満    | 5 度 以下        |     |    |     |
| 濁度                | 0.1 度 未満    | 2 度 以下        |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |


|        |                          |   |           |                      |
|--------|--------------------------|---|-----------|----------------------|
| 試験検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号による。    |   |           |                      |
| 判定及び意見 | 上記検査結果については、水質基準に 適合 です。 |   |           |                      |
| 試験検査期間 | 令和4年1月11日                | ～ | 令和4年1月20日 | 試験検査責任者 検査分析部長 杉浦 智彦 |

令和4年1月11日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024  
水道GLP認定

令和4年1月20日



厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
岐阜市曙町4丁目6番地  
TEL (058)247-1300  
FAX (058)248-0229

# 浄水 水質試験検査結果書

受付No.21000177

|          |                   |         |                   |                   |
|----------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 受付年月日    | 令和4年1月11日         | 試料到着年月日 | 令和4年1月11日         |                   |
| 依頼者      | 関市長 尾関 健治         | 依頼者住所   | 関市若草通3-1          |                   |
| 水道の区分    | 上水道               | 試験検査の目的 | 定期                |                   |
| 水道の名称    | 関市上水道             | 水源種別    | 地下水               |                   |
| 採水地点名称   | 関ノ上東公民センター(東志摩)   | 採水地点住所  | 関市関ノ上             |                   |
| 採水年月日(時) | 令和4年1月11日 (13:00) | 天候      | 前日 晴 当日 雨         |                   |
| 採水者      | 松巾 宗平             | 採水者所属   | (一財)岐阜県公衆衛生検査センター |                   |
| 現地検査     | 気温                | 5.0 ℃   | pH値               | -                 |
|          | 水温                | 12.5 ℃  | 遊離残留塩素            | 0.1 mg/L          |
|          | 検査者               | 松巾 宗平   | 検査者所属             | (一財)岐阜県公衆衛生検査センター |

| 項目名               | 結果          | 基準値           | 項目名 | 結果 | 基準値 |
|-------------------|-------------|---------------|-----|----|-----|
| 一般細菌              | 0 CFU/mL    | 100 CFU/mL 以下 |     |    |     |
| 大腸菌               | 陰性          | 検出されないこと      |     |    |     |
| 塩化物イオン            | 27.4 mg/L   | 200 mg/L 以下   |     |    |     |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/L 未満 | 3 mg/L 以下     |     |    |     |
| pH値               | 7.6         | 5.8 ~ 8.6     |     |    |     |
| 味                 | 異常なし        | 異常でないこと       |     |    |     |
| 臭気                | 異常なし        | 異常でないこと       |     |    |     |
| 色度                | 0.5 度 未満    | 5 度 以下        |     |    |     |
| 濁度                | 0.1 度 未満    | 2 度 以下        |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |

|        |                          |  |  |  |  |
|--------|--------------------------|--|--|--|--|
| 試験検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号による。    |  |  |  |  |
| 判定及び意見 | 上記検査結果については、水質基準に 適合 です。 |  |  |  |  |


|        |                       |         |              |
|--------|-----------------------|---------|--------------|
| 試験検査期間 | 令和4年1月11日 ~ 令和4年1月20日 | 試験検査責任者 | 検査分析部長 杉浦 智彦 |
|--------|-----------------------|---------|--------------|

令和4年1月11日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024  
水道GLP認定

令和4年1月20日



厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
岐阜市曙町4丁目6番地  
TEL (058)247-1300  
FAX (058)248-0229

## 浄水 水質試験検査結果書

受付No.21000177

|          |                   |         |                   |                   |
|----------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 受付年月日    | 令和4年1月11日         | 試料到着年月日 | 令和4年1月11日         |                   |
| 依頼者      | 関市長 尾関 健治         | 依頼者住所   | 関市若草通3-1          |                   |
| 水道の区分    | 上水道               | 試験検査の目的 | 定期                |                   |
| 水道の名称    | 関市上水道             | 水源種別    | 地下水               |                   |
| 採水地点名称   | 側島公民館(白金第2)       | 採水地点住所  | 関市側島              |                   |
| 採水年月日(時) | 令和4年1月11日 (13:47) | 天候      | 前日 晴      当日 雨    |                   |
| 採水者      | 松巾 宗平             | 採水者所属   | (一財)岐阜県公衆衛生検査センター |                   |
| 現地検査     | 気温                | 5.0 °C  | pH値               | -                 |
|          | 水温                | 10.0 °C | 遊離残留塩素            | 0.2 mg/L          |
|          | 検査者               | 松巾 宗平   | 検査者所属             | (一財)岐阜県公衆衛生検査センター |

| 項目名               | 結果          | 基準値           | 項目名 | 結果 | 基準値 |
|-------------------|-------------|---------------|-----|----|-----|
| 一般細菌              | 0 CFU/mL    | 100 CFU/mL 以下 |     |    |     |
| 大腸菌               | 陰性          | 検出されないこと      |     |    |     |
| 塩化物イオン            | 4.4 mg/L    | 200 mg/L 以下   |     |    |     |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/L 未満 | 3 mg/L 以下     |     |    |     |
| pH値               | 7.1         | 5.8 ~ 8.6     |     |    |     |
| 味                 | 異常なし        | 異常でないこと       |     |    |     |
| 臭気                | 異常なし        | 異常でないこと       |     |    |     |
| 色度                | 0.5 度 未満    | 5 度 以下        |     |    |     |
| 濁度                | 0.1 度 未満    | 2 度 以下        |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |
|                   |             |               |     |    |     |

試験検査方法 平成15年厚生労働省告示第261号による。

判定及び意見 上記検査結果については、水質基準に 適合 です。

試験検査期間 令和4年1月11日 ~ 令和4年1月20日      試験検査責任者 検査分析部長 杉浦 智彦

令和4年1月11日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024  
水道GLP認定

令和4年1月20日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
岐阜市曙町4丁目6番地  
TEL (058)247-1300  
FAX (058)248-0229

