No. 22A04905

# 浄水 水質試験検査結果書

受付No.22000177

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 受付年月日 | 令和5年3月9日 | | 試料到着年月日 | 令和5年3月9日 |
| 依頼者 | 関市長　尾関　健治 | | 依頼者所在地 | 関市若草通3-1 |
| 水道の区分 | 上水道 | | 試験検査の目的 | 定期 |
| 水道の名称 | 関市上水道 | | 水源種別 | 地下水 |
| 採水地点名称 | 谷口水辺公園(第1配水区) | | 採水地点所在地 | 関市武芸川町谷口桶森 |
| 採水年月日(時) | 令和5年3月9日　　( 14:23 ) | | 天候 | 前日　晴　　当日　晴 |
| 採水者 | 羽田　彩友子 | | 採水者所属 | (一財)岐阜県公衆衛生検査センター |
| 現地検査 | 気温 | 15.0 ℃ | pH値 | － |
| | 水温 | 9.0 ℃ | 遊離残留塩素 | 0.1 mg/L |
| | 検査者 | 羽田　彩友子 | 検査者所属 | (一財)岐阜県公衆衛生検査センター |

| 項目名 | 結果 | 基準値 | 項目名 | 結果 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 0 CFU/mL | 100 CFU/mL 以下 | | | |
| 大腸菌 | 陰性 | 検出されないこと | | | |
| 塩化物イオン | 3.7 mg/L | 200 mg/L 以下 | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/L 未満 | 3 mg/L 以下 | | | |
| pH値 | 7.9 | 5.8 ～ 8.6 | | | |
| 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 色度 | 0.5 度 未満 | 5 度 以下 | | | |
| 濁度 | 0.1 度 未満 | 2 度 以下 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 試験検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号による。 | | |
| 判定及び意見 | 上記検査結果については、水質基準に 適合 です。 | | |
| 試験検査期間 | 令和5年3月9日　～　令和5年3月17日 | 試験検査責任者 | 検査分析部長　杉浦　智彦 |

令和5年3月9日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

JWWA GLP ACCREDITATION
JWWA-GLP024
水道GLP認定

令和5年3月17日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 22A04907

受付No.22000177

# 浄水 水質試験検査結果書

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受付年月日 | 令和5年3月9日 | | | 試料到着年月日 | 令和5年3月9日 |
| 依頼者 | 関市長　尾関　健治 | | | 依頼者所在地 | 関市若草通3-1 |
| 水道の区分 | 上水道 | | | 試験検査の目的 | 定期 |
| 水道の名称 | 関市上水道 | | | 水源種別 | 地下水 |
| 採水地点名称 | 関市武芸川浄化センター(第2配水区) | | | 採水地点所在地 | 関市武芸川町跡部1811-3 |
| 採水年月日(時) | 令和5年3月9日　　( 14:42 ) | | | 天候 | 前日　晴　　当日　晴 |
| 採水者 | 羽田　彩友子 | | | 採水者所属 | (一財)岐阜県公衆衛生検査センター |
| 現地検査 | 気温 | 15.0 ℃ | | pH値 | － |
| | 水温 | 11.5 ℃ | | 遊離残留塩素 | 0.1 mg/L |
| | 検査者 | 羽田　彩友子 | | 検査者所属 | (一財)岐阜県公衆衛生検査センター |

| 項目名 | 結果 | 基準値 | 項目名 | 結果 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 0 CFU/mL | 100 CFU/mL 以下 | | | |
| 大腸菌 | 陰性 | 検出されないこと | | | |
| 塩化物イオン | 3.7 mg/L | 200 mg/L 以下 | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/L 未満 | 3 mg/L 以下 | | | |
| pH値 | 7.9 | 5.8 ～ 8.6 | | | |
| 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 色度 | 0.5 度 未満 | 5 度 以下 | | | |
| 濁度 | 0.1 度 未満 | 2 度 以下 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 試験検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号による。 | | |
| 判定及び意見 | 上記検査結果については、水質基準に 適合 です。 | | |
| 試験検査期間 | 令和5年3月9日　～　令和5年3月17日 | 試験検査責任者 | 検査分析部長　杉浦　智彦 |

令和5年3月9日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

JWWA GLP ACCREDITATION
JWWA-GLP024
水道GLP認定

令和5年3月17日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 22A04935

# 浄水 水質試験検査結果書

受付No.22000177

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受付年月日 | 令和5年3月9日 | | 試料到着年月日 | 令和5年3月9日 | |
| 依頼者 | 関市長　尾関　健治 | | 依頼者所在地 | 関市若草通3-1 | |
| 水道の区分 | 上水道 | | 試験検査の目的 | 定期 | |
| 水道の名称 | 関市上水道 | | 水源種別 | 地下水 | |
| 採水地点名称 | 中川原公園(寺尾) | | 採水地点所在地 | 関市武芸川町谷口2688 | |
| 採水年月日(時) | 令和5年3月9日　　( 10:10 ) | | 天候 | 前日　晴　　当日　晴 | |
| 採水者 | 羽田　彩友子 | | 採水者所属 | (一財)岐阜県公衆衛生検査センター | |
| 現地検査 | 気温 | 13.0 ℃ | pH値 | － | |
| | 水温 | 9.5 ℃ | 遊離残留塩素 | 0.2 mg/L | |
| | 検査者 | 羽田　彩友子 | 検査者所属 | (一財)岐阜県公衆衛生検査センター | |

| 項目名 | 結果 | 基準値 | 項目名 | 結果 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 0 CFU/mL | 100 CFU/mL 以下 | | | |
| 大腸菌 | 陰性 | 検出されないこと | | | |
| 塩化物イオン | 2.3 mg/L | 200 mg/L 以下 | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/L 未満 | 3 mg/L 以下 | | | |
| pH値 | 7.2 | 5.8 ～ 8.6 | | | |
| 味 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 色度 | 0.5 度 未満 | 5 度 以下 | | | |
| 濁度 | 0.1 度 未満 | 2 度 以下 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 試験検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号による。 | | |
| 判定及び意見 | 上記検査結果については、水質基準に 適合 です。 | | |
| 試験検査期間 | 令和5年3月9日　～　令和5年3月17日 | 試験検査責任者 | 検査分析部長　杉浦　智彦 |

令和5年3月9日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

JWWA GLP ACCREDITATION
JWWA-GLP024
水道GLP認定

令和5年3月17日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229