

No. 22A05148

受付No.22000177

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和4年7月4日	試料到着年月日	令和4年7月4日	
依頼者	関市長 尾関 健治	依頼者所在地	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道	試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道	水源種別	地下水	
採水地点名称	菅谷消防団詰所(中央)	採水地点所在地	関市洞戸菅谷	
採水年月日(時)	令和4年7月4日 (13:12)	天候	前日 雨 当日 雨	
採水者	羽田 彩友子	採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	23.5℃	pH値	—
	水温	28.0℃	遊離残留塩素	0.1 mg/L
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
総細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.8 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.4	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 です。		
試験検査期間	令和4年7月4日	～	令和4年7月15日
	試験検査責任者	検査分析部長	杉浦 智彦

令和4年7月4日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。



令和4年7月15日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
 FAX (058)248-0229

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和4年7月4日	試料到着年月日	令和4年7月4日	
依頼者	関市長 尾関 健治	依頼者所在地	関市若草道3-1	
水道の区分	上水道	試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道	水源種別	表流水	
採水地点名称	小瀬見墓地前消火栓(小瀬見)	採水地点所在地	関市洞戸小瀬見	
採水年月日(時)	令和4年7月4日 (11:41)	天候	前日 雨 当日 雨	
採水者	羽田 彩友子	採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	24.0℃	pH値	—
	水温	27.0℃	遊離残留塩素	0.2 mg/L
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.6 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	7.3	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法 平成15年厚生労働省告示第261号による。

判定及び意見 上記検査結果については、水質基準に適合です。

試験検査期間 令和4年7月4日 ~ 令和4年7月15日 試験検査責任者 検査分析部長 杉浦 智彦

令和4年7月4日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定

令和4年7月15日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地
TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

