No. 22A04946

受付No.22000177

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和4年7月14日		試料到着年月日	令和4年7月14日	
依頼者	関市長　尾関　健治		依頼者所在地	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道		水源種別	伏流水	
採水地点名称	フラワーパーク板取(白谷)		採水地点所在地	関市板取440-1	
採水年月日(時)	令和4年7月14日　(9:01)		天候	前日　晴　当日　曇	
採水者	羽田　彩友子		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	20.0 ℃	pH値	ー	
	水温	26.0 ℃	遊離残留塩素	0.2 mg/L	
	検査者	羽田　彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.2 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	6.6	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 です。		
試験検査期間	令和4年7月14日　～　令和4年7月25日	試験検査責任者	検査分析部長　杉浦　智彦

令和4年7月14日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

JWWA GLP ACCREDITATION

JWWA-GLP024
水道GLP認定

令和4年7月25日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL　(058)247-1300
FAX　(058)248-0229

No. 22A04981

浄水 水質試験検査結果書

受付No.22000177

受付年月日	令和4年7月14日		試料到着年月日	令和4年7月14日
依頼者	関市長 尾関 健治		依頼者所在地	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	表流水
採水地点名称	岩本消防団詰所(岩本)		採水地点所在地	関市板取1689-1
採水年月日(時)	令和4年7月14日 (12:35)		天候	前日 晴 当日 曇
採水者	羽田 彩友子		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター
現地検査	気温	22.0 ℃	pH値	—
	水温	27.0 ℃	遊離残留塩素	0.3 mg/L
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	3.5 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	7.3	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 です。

試験検査期間	令和4年7月14日	～	令和4年7月25日	試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦

令和4年7月14日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

JWWA GLP ACCREDITATION

JWWA-GLP024
水道GLP認定

令和4年7月25日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 22A05009

受付No.22000177

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和4年7月14日	試料到着年月日	令和4年7月14日
依頼者	関市長 尾関 健治	依頼者所在地	関市若草通3-1
水道の区分	上水道	試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道	水源種別	伏流水
採水地点名称	関市板取診療所(南部)	採水地点所在地	関市板取6503
採水年月日(時)	令和4年7月14日 (13:07)	天候	前日 晴 当日 曇
採水者	羽田 彩友子	採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター
現地検査	気温 22.5 ℃	pH値	−
	水温 26.5 ℃	遊離残留塩素	0.2 mg/L
	検査者 羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	3.3 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	7.2	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び総見	上記検査結果については、水質基準に 適合 です。		
試験検査期間	令和4年7月14日 ～ 令和4年7月25日	試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦

令和4年7月14日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

JWWA GLP ACCREDITATION

JWWA-GLP024
水道GLP認定

令和4年7月25日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 22A05035

浄水 水質試験検査結果書

受付No.22000177

受付年月日	令和4年7月14日		試料到着年月日	令和4年7月14日	
依頼者	関市長 尾関 健治		依頼者所在地	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道		水源種別	表流水	
採水地点名称	農業集落排水処理場(三友)		採水地点所在地	関市板取字新谷3131-1	
採水年月日(時)	令和4年7月14日 (12:14)		天候	前日 晴 当日 曇	
採水者	羽田 彩友子		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	21.5 ℃	pH値	−	
	水温	27.0 ℃	遊離残留塩素	0.1 mg/L	
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	3.5 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	7.5	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.7 度	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 です。		
試験検査期間	令和4年7月14日 ～ 令和4年7月25日	試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦

令和4年7月14日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

JWWA GLP ACCREDITATION
JWWA-GLP024
水道GLP認定

令和4年7月25日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 22A05061

受付No.22000177

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和4年7月14日	試料到着年月日	令和4年7月14日
依頼者	関市長 尾関 健治	依頼者所在地	関市若草通3-1
水道の区分	上水道	試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道	水源種別	地下水
採水地点名称	板取消防団中切詰所(中切)	採水地点所在地	関市板取2687-1
採水年月日(時)	令和4年7月14日 (11:36)	天候	前日 晴 当日 曇
採水者	羽田 彩友子	採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター
現地検査	気温 21.0 ℃	pH値	―
	水温 25.0 ℃	遊離残留塩素	0.2 mg/L
	検査者 羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.0 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.1	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 です。
試験検査期間	令和4年7月14日 ～ 令和4年7月25日
試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦

令和4年7月14日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

JWWA GLP ACCREDITATION

JWWA-GLP024
水道GLP認定

令和4年7月25日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 22A05087

受付No.22000177

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和4年7月14日		試料到着年月日	令和4年7月14日
依頼者	関市長 尾関 健治		依頼者所在地	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	伏流水
採水地点名称	関市板取4852-1前(二共)		採水地点所在地	関市板取4852-1
採水年月日(時)	令和4年7月14日 (11:01)		天候	前日 晴 当日 曇
採水者	羽田 彩友子		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター
現地検査	気温	21.0 ℃	pH値	ー
	水温	21.0 ℃	遊離残留塩素	0.1 mg/L
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	2 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.9 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.7	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.3 度	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 です。
試験検査期間	令和4年7月14日 ～ 令和4年7月25日
試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦

令和4年7月14日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

JWWA GLP ACCREDITATION

JWWA-GLP024
水道GLP認定

令和4年7月25日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

No. 22A05113

浄水 水質試験検査結果書

受付No.22000177

受付年月日	令和4年7月14日	試料到着年月日	令和4年7月14日
依頼者	関市長　尾関　健治	依頼者所在地	関市若草通3-1
水道の区分	上水道	試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道	水源種別	地下水
採水地点名称	大知摩取水場(大知摩)	採水地点所在地	関市板取大知摩地内
採水年月日(時)	令和4年7月14日　(9:14)	天候	前日　晴　当日　曇
採水者	羽田　彩友子	採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター
現地検査	気温　21.0 ℃	pH値	―
	水温　18.0 ℃	遊離残留塩素	0.1 mg/L
	検査者　羽田　彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	11 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.0 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3 mg/L 以下			
pH値	6.8	5.8 ～ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 です。		
試験検査期間	令和4年7月14日　～　令和4年7月25日	試験検査責任者	検査分析部長　杉浦　智彦

令和4年7月14日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

JWWA GLP ACCREDITATION
JWWA-GLP024
水道GLP認定

令和4年7月25日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL　(058)247-1300
FAX　(058)248-0229