

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和5年1月12日		試料到着年月日	令和5年1月12日
依頼者	関市長 尾関 健治		依頼者所在地	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	伏流水
採水地点名称	フラワーパーク板取(白谷)		採水地点所在地	関市板取440-1
採水年月日(時)	令和5年1月12日 (9:01)		天候	前日 晴 当日 晴
採水者	羽田 彩友子		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター
現地検査	気温	-4.0 ℃	pH値	—
	水温	6.5 ℃	遊離残留塩素	0.2 mg/L
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

[illegible]

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 です。		
試験検査期間	令和5年1月12日	～	令和5年1月19日
	試験検査責任者	検査分析部長	杉浦 智彦

令和5年1月12日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。




JWWA-GLP024
水道GLP認定

令和5年1月19日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)

一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300



浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和5年1月12日		試料到着年月日	令和5年1月12日
依頼者	関市長 尾関 健治		依頼者所在地	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	表流水
採水地点名称	岩本消防団詰所(岩本)		採水地点所在地	関市板取1689-1
採水年月日(時)	令和5年1月12日 (11:55)		天候	前日 晴 当日 晴
採水者	羽田 彩友子		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター
現地検査	気温	2.5 ℃	pH値	—
	水温	5.5 ℃	遊離残留塩素	0.2 mg/L
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

[illegible]

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 です。		
試験検査期間	令和5年1月12日	～	令和5年1月19日
	試験検査責任者	検査分析部長	杉浦 智彦

令和5年1月12日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定

令和5年1月19日


厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)

一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター

岐阜市曙町4丁目6番地

TEL (058)247-1300

FAX (058)248-0229



浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和5年1月12日		試料到着年月日	令和5年1月12日
依頼者	関市長 尾関 健治		依頼者所在地	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	伏流水
採水地点名称	関市板取診療所(南部)		採水地点所在地	関市板取6503
採水年月日(時)	令和5年1月12日 (13:07)		天候	前日 晴 当日 晴
採水者	羽田 彩友子		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター
現地検査	気温	7.0 ℃	pH値	—
	水温	7.5 ℃	遊離残留塩素	0.2 mg/L
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

[illegible]

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 です。		
試験検査期間	令和5年1月12日	～	令和5年1月19日
	試験検査責任者	検査分析部長	杉浦 智彦

令和5年1月12日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定

令和5年1月19日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)

一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター

岐阜市曙町4丁目6番地

TEL (058)247-1300

FAX (058)248-0229

受付No.22000177

淨水 水質試驗檢查結果書

受付年月日	令和5年1月12日		試料到着年月日	令和5年1月12日
依頼者	関市長 尾関 健治		依頼者所在地	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	表流水
採水地点名称	農業集落排水処理場(三友)		採水地点所在地	関市板取字新谷3131-1
採水年月日(時)	令和5年1月12日 (11:38)		天候	前日 晴 当日 晴
採水者	羽田 彩友子		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター
現地検査	気温	4.0 ℃	pH値	—
	水温	4.0 ℃	遊離残留塩素	0.2 mg/L
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

[illegible]

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 です。		
試験検査期間	令和5年1月12日	～	令和5年1月19日
	試験検査責任者	検査分析部長	杉浦 智彦

令和5年1月12日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。




JWWA-GLP024
水道GLP認定

令和5年1月19日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)

一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300



浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和5年1月12日		試料到着年月日	令和5年1月12日
依頼者	関市長 尾関 健治		依頼者所在地	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水
採水地点名称	板取消防団中切詰所(中切)		採水地点所在地	関市板取2687-1
採水年月日(時)	令和5年1月12日 (13:34)		天候	前日 晴 当日 晴
採水者	羽田 彩友子		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター
現地検査	気温	7.5 ℃	pH値	—
	水温	7.5 ℃	遊離残留塩素	0.3 mg/L
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

[illegible]

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 です。		
試験検査期間	令和5年1月12日	～	令和5年1月19日
	試験検査責任者	検査分析部長	杉浦 智彦

令和5年1月12日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定

令和5年1月19日


厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)

一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター

岐阜市曙町4丁目6番地

TEL (058)247-1300

FAX (058)248-0229



淨水 水質試驗檢查結果書

受付年月日	令和5年1月12日		試料到着年月日	令和5年1月12日
依頼者	関市長 尾関 健治		依頼者所在地	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	伏流水
採水地点名称	関市板取4852-1前(二共)		採水地点所在地	関市板取4852-1
採水年月日(時)	令和5年1月12日 (11:20)		天候	前日 晴 当日 晴
採水者	羽田 彩友子		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター
現地検査	気温	2.5 ℃	pH値	—
	水温	4.0 ℃	遊離残留塩素	0.1 mg/L
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

[illegible]

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 です。		
試験検査期間	令和5年1月12日	～	令和5年1月19日
	試験検査責任者	検査分析部長	杉浦 智彦

令和5年1月12日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定

令和5年1月19日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)

一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター

岐阜市曙町4丁目6番地

TEL (058)247-1300

FAX (058)248-0229

淨水 水質試驗檢查結果書

受付年月日	令和5年1月12日		試料到着年月日	令和5年1月12日
依頼者	関市長 尾関 健治		依頼者所在地	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水
採水地点名称	大知摩取水場(大知摩)		採水地点所在地	関市板取大知摩地内
採水年月日(時)	令和5年1月12日 (13:55)		天候	前日 晴 当日 晴
採水者	羽田 彩友子		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター
現地検査	気温	8.0 ℃	pH値	—
	水温	8.5 ℃	遊離残留塩素	0.2 mg/L
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

[illegible]

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 です。		
試験検査期間	令和5年1月12日	～	令和5年1月19日
	試験検査責任者	検査分析部長	杉浦 智彦

令和5年1月12日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024
水道GLP認定

令和5年1月19日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)

一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター

岐阜市曙町4丁目6番地

録水質検査機関
 具公衆衛生
 TEL 05-253-1111
 FAX 05-253-1112

TEL (058)247-1300

FAX (058)248-0229