

# 浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和5年1月16日	試料到着年月日	令和5年1月16日	
依頼者	関市長 尾関 健治	依頼者所在地	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道	試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道	水源種別	地下水	
採水地点名称	谷口水辺公園(第1配水区)	採水地点所在地	関市武芸川町谷口桶森	
採水年月日(時)	令和5年1月16日 (14:13)	天候	前日 曇 当日 晴	
採水者	羽田 彩友子	採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	11.5 °C	pH値	—
	水温	9.5 °C	遊離残留塩素	0.1 mg/L
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	3.6 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.8	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			


試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 です。		
試験検査期間	令和5年1月16日 ~ 令和5年1月26日	試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦

令和5年1月16日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024  
水道GLP認定

令和5年1月26日



厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300  
FAX (058)248-0229

# 浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和5年1月16日		試料到着年月日	令和5年1月16日	
依頼者	関市長 尾関 健治		依頼者所在地	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水	
採水地点名称	関市武芸川浄化センター(第2配水区)		採水地点所在地	関市武芸川町跡部1811-3	
採水年月日(時)	令和5年1月16日 (14:27)		天候	前日 曇 当日 晴	
採水者	羽田 彩友子		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	11.5 °C	pH値	—	
	水温	10.0 °C	遊離残留塩素	0.1 mg/L	
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	3.5 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.8	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。				
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に適合です。				
試験検査期間	令和5年1月16日	～	令和5年1月26日	試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦


令和5年1月16日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024  
水道GLP認定

令和5年1月26日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
岐阜市曙町4丁目6番地  
TEL: (058)247-1300  
FAX: (058)248-0229



# 浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和5年1月16日	試料到着年月日	令和5年1月16日	
依頼者	関市長 尾関 健治	依頼者所在地	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道	試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道	水源種別	地下水	
採水地点名称	中川原公園(寺尾)	採水地点所在地	関市武芸川町谷口2688	
採水年月日(時)	令和5年1月16日 (13:45)	天候	前日 曇 当日 晴	
採水者	羽田 彩友子	採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	10.5 ℃	pH値	-
	水温	9.0 ℃	遊離残留塩素	0.2 mg/L
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.0 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.3	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			


試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 です。		
試験検査期間	令和5年1月16日 ~ 令和5年1月26日	試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦

令和5年1月16日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。



JWWA-GLP024  
水道GLP認定

令和5年1月26日



厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)  
 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター  
 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300  
 FAX (058)248-0229