

浄水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和4年9月5日		試料到着年月日	令和4年9月5日	
依頼者	関市長 尾関 健治		依頼者所在地	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期	
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水	
採水地点名称	旧小学校(下岩)		採水地点所在地	関市上之保23679-1	
採水年月日(時)	令和4年9月5日 (10:03)		天候	前日 曇 当日 晴	
採水者	羽田 彩友子		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	27.0 °C	pH値	-	
	水温	25.0 °C	遊離残留塩素	0.1 mg/L	
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	


項目名	結果	基準値	項目名	結果	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL 以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.5 mg/L	200 mg/L 以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下			
pH値	7.3	5.8 ~ 8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5 度 以下			
濁度	0.1 度 未満	2 度 以下			

試験検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定及び意見	上記検査結果については、水質基準に 適合 です。		
試験検査期間	令和4年9月5日 ~ 令和4年9月22日	試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦

令和4年9月5日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。



令和4年9月22日



厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
 FAX (058)248-0229