


原水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和5年9月4日		試料到着年月日	令和5年9月4日	
依頼者	関市長 尾関 健治		依頼者所在地	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道		試験検査の目的	臨時	
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水	
採水地点名称	小瀬水源地		採水地点所在地	関市小瀬147	
採水年月日(時)	令和5年9月4日	(15:25)	天候	前日 晴	当日 晴
採水者	羽田 彩友子		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	33.5 °C	pH値	-	
	水温	21.0 °C	遊離残留塩素	-	
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	

項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。				
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。				
試験検査期間	令和5年9月4日	～	令和5年9月22日	試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦
令和5年9月4日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。					
令和5年9月22日			 厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号) 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300 FAX (058)248-0229		

原水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和5年9月27日		試料到着年月日	令和5年9月27日
依頼者	関市長 山下 清司		依頼者所在地	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水
採水地点名称	白金水源地		採水地点所在地	関市下白金1020-1
採水年月日(時)	令和5年9月27日	(14:17)	天候	前日 晴 当日 晴
採水者	羽田 彩友子		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター
現地検査	気温	29.0 °C	pH値	—
	水温	18.0 °C	遊離残留塩素	—
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000023 mg/L	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法 平成15年健水発第1010001号別添4による。


備考 *1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。

試験検査期間 令和5年9月27日 ~ 令和5年10月3日 試験検査責任者 検査分析部長 杉浦 智彦

令和5年9月27日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

令和5年10月3日


厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229



原水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和5年9月4日	試料到着年月日	令和5年9月4日	
依頼者	関市長 尾関 健治	依頼者所在地	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道	試験検査の目的	臨時	
水道の名称	関市上水道	水源種別	地下水	
採水地点名称	白金第2水源地	採水地点所在地	関市下白金	
採水年月日(時)	令和5年9月4日 (13:45)	天候	前日 晴 当日 晴	
採水者	羽田 彩友子	採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	33.5℃	pH値	—
	水温	18.0℃	遊離残留塩素	—
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタン sulfon 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。				
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。				
試験検査期間	令和5年9月4日	~	令和5年9月22日	試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦
令和5年9月4日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。					
令和5年9月22日					
<p style="text-align: center;"> <small>厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)</small> 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター 岐阜市曙町4丁目6番地 <small>TEL (058)247-1300</small> <small>FAX (058)248-0229</small> </p>					

原水 水質試験検査結果書

Table with 4 columns and multiple rows containing test details such as '受付年月日', '依頼者', '水道の区分', '採水地点名称', etc.

Main test results table with columns: 項目名, 結果, 目標値*1, 項目名, 結果, 目標値. Includes PFOS/PFOA data.

試験検査方法

平成15年健水発第1010001号別添4による。

備考

*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。

試験検査期間

令和5年9月4日 ~ 令和5年9月22日


試験検査責任者

検査分析部長 杉浦 智彦

令和5年9月4日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

令和5年9月22日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地



No. 23A05652

原水 水質試験検査結果書

受付No.23000825

受付年月日	令和5年9月11日	試料到着年月日	令和5年9月11日	
依頼者	関市長 尾関 健治	依頼者所在地	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道	試験検査の目的	臨時	
水道の名称	関市上水道	水源種別	地下水	
採水地点名称	武芸川水源地(第1配水区)	採水地点所在地	関市武芸川町小知野58-1	
採水年月日(時)	令和5年9月11日 (9:37)	天候	前日 晴 当日 曇	
採水者	羽田 彩友子	採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	25.0 °C	pH値	—
	水温	21.5 °C	遊離残留塩素	—
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター


項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタン sulfon酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。				
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。				
試験検査期間	令和5年9月11日	～	令和5年9月26日	試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦

令和5年9月11日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地
TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

令和5年9月26日



原水 水質試験検査結果書

受付No.23000825

受付年月日	令和5年9月11日		試料到着年月日	令和5年9月11日	
依頼者	関市長 尾関 健治		依頼者所在地	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道		試験検査の目的	臨時	
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水	
採水地点名称	寺尾取水井		採水地点所在地	関市武芸川町谷口2689	
採水年月日(時)	令和5年9月11日	(9:59)	天候	前日 晴	当日 曇
採水者	羽田 彩友子		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	24.5 °C	pH値	-	
	水温	23.0 °C	遊離残留塩素	-	
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	

項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタン sulfon酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。				
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。				
試験検査期間	令和5年9月11日	～	令和5年9月26日	試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦
令和5年9月11日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。					
令和5年9月26日			<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> 厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号) 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター 岐阜市曙町4丁目6番地 </div> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 岐阜県 公衆衛生 検査センター 鑑定 </div> </div>		

原水 水質試験検査結果書

受付No.23000825

受付年月日	令和5年9月5日	試料到着年月日	令和5年9月5日	
依頼者	関市長 尾関 健治	依頼者所在地	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道	試験検査の目的	臨時	
水道の名称	関市上水道	水源種別	伏流水	
採水地点名称	白谷浄水場	採水地点所在地	関市板取485-12	
採水年月日(時)	令和5年9月5日 (10:20)	天候	前日 晴 当日 雨	
採水者	羽田 彩友子	採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	24.0 °C	pH値	—
	水温	21.0 °C	遊離残留塩素	—
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター


項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。		
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。		
試験検査期間	令和5年9月5日 ~ 令和5年9月22日	試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦

令和5年9月5日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地
TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

令和5年9月22日



No. 23A05645

原水 水質試験検査結果書

受付No.23000825

受付年月日	令和5年9月5日	試料到着年月日	令和5年9月5日	
依頼者	関市長 尾関 健治	依頼者所在地	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道	試験検査の目的	臨時	
水道の名称	関市上水道	水源種別	伏流水	
採水地点名称	白谷予備取水井	採水地点所在地	関市板取350-2	
採水年月日(時)	令和5年9月5日 (10:29)	天候	前日 晴 当日 雨	
採水者	羽田 彩友子	採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	24.0℃	pH値	—
	水温	18.0℃	遊離残留塩素	—
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター


項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法 平成15年健水発第1010001号別添4による。

備考 *1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。

試験検査期間 令和5年9月5日 ~ 令和5年9月22日 試験検査責任者 検査分析部長 杉浦 智彦

令和5年9月5日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。



厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
 FAX (058)248-0229

令和5年9月22日

原水 水質試験検査結果書


受付年月日	令和5年9月5日	試料到着年月日	令和5年9月5日	
依頼者	関市長 尾関 健治	依頼者所在地	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道	試験検査の目的	臨時	
水道の名称	関市上水道	水源種別	表流水	
採水地点名称	岩本浄水場	採水地点所在地	関市板取1981-1	
採水年月日(時)	令和5年9月5日 (12:59)	天候	前日 晴 当日 雨	
採水者	羽田 彩友子	採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	27.0℃	pH値	—
	水温	20.0℃	遊離残留塩素	—
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。		
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。		
試験検査期間	令和5年9月5日	～	令和5年9月22日
試験検査責任者	検査分析部長	杉浦	智彦

令和5年9月5日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地
TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229



令和5年9月22日

No. 23A05647

原水 水質試験検査結果書

受付No.23000825

受付年月日	令和5年9月5日	試料到着年月日	令和5年9月5日	
依頼者	関市長 尾関 健治	依頼者所在地	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道	試験検査の目的	臨時	
水道の名称	関市上水道	水源種別	表流水	
採水地点名称	南部地区浄水場	採水地点所在地	関市板取6981-168	
採水年月日(時)	令和5年9月5日 (10:47)	天候	前日 晴 当日 雨	
採水者	羽田 彩友子	採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	22.0 °C	pH値	—
	水温	21.0 °C	遊離残留塩素	—
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。		
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。		
試験検査期間	令和5年9月5日	～	令和5年9月22日
	試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦	

令和5年9月5日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
 FAX (058)248-0229

令和5年9月22日



No. 23A05648

原水 水質試験検査結果書

受付No.23000825

受付年月日	令和5年9月5日	試料到着年月日	令和5年9月5日	
依頼者	関市長 尾関 健治	依頼者所在地	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道	試験検査の目的	臨時	
水道の名称	関市上水道	水源種別	表流水	
採水地点名称	三友地区浄水場	採水地点所在地	関市板取4598-106	
採水年月日(時)	令和5年9月5日 (11:26)	天候	前日 晴 当日 雨	
採水者	羽田 彩友子	採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	22.0℃	pH値	—
	水温	22.5℃	遊離残留塩素	—
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター


項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。				
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。				
試験検査期間	令和5年9月5日	～	令和5年9月22日	試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦

令和5年9月5日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

令和5年9月22日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229



No. 23A05649

原水 水質試験検査結果書

受付No.23000825

受付年月日	令和5年9月5日	試料到着年月日	令和5年9月5日	
依頼者	関市長 尾関 健治	依頼者所在地	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道	試験検査の目的	臨時	
水道の名称	関市上水道	水源種別	地下水	
採水地点名称	中切地区浄水場	採水地点所在地	関市板取3064-1	
採水年月日(時)	令和5年9月5日 (11:05)	天候	前日 晴 当日 雨	
採水者	羽田 彩友子	採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	26.0℃	pH値	—
	水温	18.0℃	遊離残留塩素	—
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター


項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタン sulfone(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。		
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。		
試験検査期間	令和5年9月5日	～	令和5年9月22日
	試験検査責任者	検査分析部長	杉浦 智彦

令和5年9月5日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
 FAX (058)248-0229

令和5年9月22日




原水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和5年9月5日		試料到着年月日	令和5年9月5日	
依頼者	関市長 尾関 健治		依頼者所在地	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道		試験検査の目的	臨時	
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水	
採水地点名称	大知摩取水場		採水地点所在地	関市板取543-2	
採水年月日(時)	令和5年9月5日	(10:01)	天候	前日 晴	当日 雨
採水者	羽田 彩友子		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	24.0℃	pH値	-	
	水温	21.0℃	遊離残留塩素	-	
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	

項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタン sulfon 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン 酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。				
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。				
試験検査期間	令和5年9月5日	～	令和5年9月22日	試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦

令和5年9月5日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。



厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
 FAX (058)248-0229


令和5年9月22日

原水 水質試験検査結果書

受付No.23000825

受付年月日	令和5年9月11日		試料到着年月日	令和5年9月11日	
依頼者	関市長 尾関 健治		依頼者所在地	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道		試験検査の目的	臨時	
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水	
採水地点名称	通元寺取水場		採水地点所在地	関市洞戸市場	
採水年月日(時)	令和5年9月11日	(10:59)	天候	前日 晴	当日 曇
採水者	羽田 彩友子		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	26.5 °C	pH値	-	
	水温	16.5 °C	遊離残留塩素	-	
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	

項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタン sulfon 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン 酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。				
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。				
試験検査期間	令和5年9月11日	～	令和5年9月26日	試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦
令和5年9月11日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。					
<p style="text-align: center;">  厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号) 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300 FAX (058)248-0229 </p> <p style="text-align: left;">令和5年9月26日</p>					

原水 水質試験検査結果書

受付No.23000825

受付年月日	令和5年9月11日	試料到着年月日	令和5年9月11日	
依頼者	関市長 尾関 健治	依頼者所在地	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道	試験検査の目的	臨時	
水道の名称	関市上水道	水源種別	地下水	
採水地点名称	出合取水場	採水地点所在地	関市洞戸市場	
採水年月日(時)	令和5年9月11日 (11:23)	天候	前日 晴 当日 曇	
採水者	羽田 彩友子	採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	27.0 °C	pH値	—
	水温	16.5 °C	遊離残留塩素	—
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタン sulfon酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン 酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法 平成15年健水発第1010001号別添4による。


備考 *1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。

試験検査期間 令和5年9月11日 ~ 令和5年9月26日 試験検査責任者 検査分析部長 杉浦 智彦

令和5年9月11日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

令和5年9月26日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
 FAX (058)248-0229



原水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和5年9月11日		試料到着年月日	令和5年9月11日	
依頼者	関市長 尾関 健治		依頼者所在地	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道		試験検査の目的	臨時	
水道の名称	関市上水道		水源種別	表流水	
採水地点名称	北浄水場(高賀)		採水地点所在地	関市洞戸高賀	
採水年月日(時)	令和5年9月11日	(11:45)	天候	前日 晴	当日 曇
採水者	羽田 彩友子		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	24.0 °C	pH値	-	
	水温	20.0 °C	遊離残留塩素	-	
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	

項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法

平成15年健水発第1010001号別添4による。

備考

*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。

試験検査期間

令和5年9月11日 ~ 令和5年9月26日


試験検査責任者

検査分析部長 杉浦 智彦

令和5年9月11日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

令和5年9月26日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
 岐阜市曙町4丁目6番地
 TEL (058)247-1300
 FAX (058)248-0229



原水 水質試験検査結果書

受付年月日	令和5年9月11日	試料到着年月日	令和5年9月11日	
依頼者	関市長 尾関 健治	依頼者所在地	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道	試験検査の目的	臨時	
水道の名称	関市上水道	水源種別	表流水	
採水地点名称	小瀬見浄水場	採水地点所在地	関市洞戸小瀬見	
採水年月日(時)	令和5年9月11日 (12:26)	天候	前日 晴 当日 曇	
採水者	羽田 彩友子	採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	25.0 ℃	pH値	—
	水温	21.5 ℃	遊離残留塩素	—
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター


項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタン sulfon酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン 酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。				
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。				
試験検査期間	令和5年9月11日	～	令和5年9月26日	試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦

令和5年9月11日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

令和5年9月26日

厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号)
 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
 FAX (058)248-0229



No. 23A05643

原水 水質試験検査結果書

受付No.23000825

受付年月日	令和5年9月4日	試料到着年月日	令和5年9月4日	
依頼者	関市長 尾関 健治	依頼者所在地	関市若草通3-1	
水道の区分	上水道	試験検査の目的	臨時	
水道の名称	関市上水道	水源種別	地下水	
採水地点名称	下岩水源地	採水地点所在地	関市富之保字岩下岩2486	
採水年月日(時)	令和5年9月4日 (9:38)	天候	前日 晴 当日 晴	
採水者	羽田 彩友子	採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター	
現地検査	気温	27.0 °C	pH値	—
	水温	20.0 °C	遊離残留塩素	—
	検査者	羽田 彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタン sulfon 酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン 酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。				
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。				
試験検査期間	令和5年9月4日	～	令和5年9月22日	試験検査責任者	検査分析部長 杉浦 智彦
令和5年9月4日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。					
	令和5年9月22日			<div data-bbox="1069 1971 1252 2150" data-label="Image"></div> <div data-bbox="798 2016 1436 2139" data-label="Text"> <p>厚生労働大臣登録水質検査機関(第5号) 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300 FAX (058)248-0229</p> </div>	