No. 23A05773

浄水・原水 水質試験検査結果書

受付No.23000825

受付年月日	令和6年3月4日		試料到着年月日	令和6年3月4日
依頼者	関市長　山下　清司		依頼者所在地	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水
採水地点名称	白金水源地		採水地点所在地	関市下白金1020-1
採水年月日(時)	令和6年3月4日　　(13:39)		天候	前日　晴　　当日　晴
採水者	羽田　彩友子		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター
現地検査	気温	12.0 ℃	pH値	―
	水温	17.5 ℃	遊離残留塩素	―
	検査者	羽田　彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000033 mg/L	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。			
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。			
試験検査期間	令和6年3月4日　～　令和6年3月14日	試験検査責任者	検査分析部長　杉浦　智彦	

令和6年3月4日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

厚生労働大臣登録水質検査各機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

令和6年3月14日