No. 24A05169

原水 水質試験検査結果書

受付No.24000263

受付年月日	令和6年12月2日		試料到着年月日	令和6年12月2日
依頼者	関市長　山下　清司		依頼者所在地	関市若草通3-1
水道の区分	上水道		試験検査の目的	定期
水道の名称	関市上水道		水源種別	地下水
採水地点名称	白金水源地		採水地点所在地	関市下白金1020-1
採水年月日(時)	令和6年12月2日　（12:25）		天候	前日　雨　当日　晴
採水者	羽田　彩友子		採水者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター
現地検査	気温	14.0 ℃	pH値	ー
	水温	18.0 ℃	遊離残留塩素	ー
	検査者	羽田　彩友子	検査者所属	(一財)岐阜県公衆衛生検査センター

項目名	結果	目標値*1	項目名	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000025 mg/L	0.00005 mg/L 以下			

試験検査方法	平成15年健水発第1010001号別添4による。		
備考	*1:水道水に係る水質管理目標設定項目の目標値。		
試験検査期間	令和6年12月2日　～　令和6年12月11日	試験検査責任者	検査分析部長　杉浦　智彦

令和6年12月2日 ご依頼のありました試料の試験検査結果は上記のとおりです。

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
岐阜市曙町4丁目6番地　TEL (058)247-1300
FAX (058)248-0229

令和6年12月11日