

令和7年度 水質検査結果(白金水源地) 関地区

水道の区分		上水道			
水道の名称		関市上水道			
採水地点名称		白金水源地		下迫間公民館	
採水年月日		R8.1.6		R8.1.6	
No.	項目	単位	目標値	検査結果	
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005 以下(暫定)	0.000025	0.000025

検査機関:一般財団法人岐阜県公衆衛生検査センター