

関市総合斎苑わかくさへの太陽光発電設備等導入事業（事業施設見学会）質問への回答書

令和8年4月28日 17時00分

No.	質問内容	回答	公表日
1	停電時、自家発動発電機が作動した時の運用がわかる資料について、追加で提供してもらうことは可能か。	追加資料として、「キュービクル式高圧受変電設備仕様書」を提供します。	4月28日
2	災害時（停電時）の業務内容について教えてもらいたい。	<ul style="list-style-type: none"> ・火葬中に停電した場合は、火葬中の案件は火葬を継続する。それ以降の火葬は行わない。 ・火葬に係る時間は、概ね焼却1時間、冷却30分。 ・火葬以外の受付、関係機関との調整等。 	4月28日