令和8年度水質検査結果(9月)　　板取地区　浄水

	水道の区分			上水道						
	水道の名称			関市上水道(板取)						
	浄水場等名称			白谷	岩本	南部	三友	中切	二共	大知摩
	採水地点名称			フラワーパーク板取	農業集落排水処理場	関市板取診療所	農業集落排水処理場	板取消防団中切詰所	関市板取4852-1前	大知摩取水場
	採水年月日			R8.9.14	R8.9.14	R8.9.14	R8.9.14	R8.9.14	R8.9.14	R8.9.14
	気温(℃)			24.0	21.5	22.0	22.0	21.5	22.0	26.0
	水温(℃)			25.5	20.5	26.0	25.0	26.5	23.0	22.0
	遊離残留塩素(mg/L)			0.1	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2
	水質基準項目	単位	基準値	水質検査結果						
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	－	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	－	0.001未満	0.001未満	－	－	0.001未満	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	－	0.2	0.2	－	－	0.3	－
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－	－	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	－	0.000005未満	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－
22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	－	0.12	0.06	－	－	0.06	－
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	－	0.002未満	0.002未満	－	－	0.002未満	－
24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－	0.011	0.005	－	－	0.001未満	－
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	0.003未満	0.003未満	－	－	0.003未満	－
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－	0.001未満	0.001未満	－	－	0.001未満	－
27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	－	0.001未満	0.001未満	－	－	0.001未満	－
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－	0.013	0.007	－	－	0.001未満	－
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	0.005	0.003未満	－	－	0.003未満	－
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－	0.002	0.002	－	－	0.001未満	－
31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	－	0.001未満	0.001未満	－	－	0.001未満	－
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	－	0.008未満	0.008未満	－	－	0.008未満	－
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－	－	－	－
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	－	－	－	－	－	0.03	－
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－	－	－	－	－	－	－
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	－	－	－	－	－	－
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	－	－	－	－	－	－
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－	－	－	－	－	－	－
39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.8	3.1	3.6	3.0	2.9	2.5	1.5
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	－	－	－	－	－	－	－
41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	－	－	－	－	－	－
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－	－	－	－	－	－	－
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	－	－	－	－	－	－	－
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	－	－	－	－	－	－	－
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－
46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	－	－	－	－	－	－	－
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.4
48	pH値	－	5.8 ～ 8.6	6.6	7.4	7.0	7.2	7.0	7.4	6.8
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	度	5 以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6
52	濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

検査機関:(一財)岐阜県公衆衛生検査センター