PFOS・PFOA検査結果表（浄水）

単位：ng/L

			令和7年度										令和8年度									
地区	水源名	採水地点	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
関	小瀬水源地	給水栓	未満												未満			7						
	白金水源地	場内		29	27	24	22	21	23	25	27	26	18	16	15	17	18	18	17					
		給水栓	33	32	24	24	22	24	24	25	28	28	20	23	16	19	18	20	20					
	広見水源地	給水栓	未満												未満			未満						
	東志摩水源地	給水栓	未満												未満			未満						
	白金第2水源地	場内				5			6			7			10			10						
		給水栓	21	※		5			7			6			10			9						
武芸川	武芸川水源地(第1配水区)	給水栓	未満											未満			未満							
	武芸川水源地(第2配水区)	給水栓	未満											未満			未満							
	寺尾浄水場	給水栓	未満											未満			未満							
洞戸	通元寺水源地	給水栓	未満											未満			未満							
	北浄水場	給水栓	未満											未満			未満							
	小瀬見浄水場	給水栓	未満											未満			未満							
板取	白谷浄水場	給水栓	未満											未満			未満							
	南部浄水場	給水栓	未満												未満			未満						
	中切浄水場	給水栓	未満											未満			未満							
	三友浄水場	給水栓	未満											未満			未満							
	岩本浄水場	給水栓	未満												未満			未満						
	二共浄水場	給水栓	未満												未満			未満						
	大知摩浄水場	給水栓	未満											未満			未満							
武儀・上之保	下岩水源地	給水栓	未満											未満			未満							

・水質基準値：PFOS及びPFOAの合計値が0.00005mg/L(50ng/L)以下

検査機関：一般財団法人岐阜県公衆衛生検査センター

・「未満」とは、定量下限値(5ng/L)未満を示しています。

・令和8年4月からは白金水源地については毎月、その他水源地は3か月に1回の頻度で検査を行っています。

・白金水源地及び白金第2水源地については場内浄水も検査を行っています。

※令和7年6月の白金第2水源地の給水栓について、採水箇所として適当ではなかったため変更しております。